

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

### 1.1. Nazwa zamówienia:

Zbycie niesprawnego agregatu prądotwórczego FK 456/16-10 6-27,5 A2S produkcji CKD PRAGA, nr fabryczny 196691-218142 wraz z instalacjami i płynami towarzyszącymi.

### 1.2. Adres obiektu:

Al. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; budynek techniczny nr 10.

### 1.3. Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

### 1.4. Termin i miejsce złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy w Kancelarii Szpitala (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża do dnia 19.03.2018r do godz. 12:00.

### Kopertę należy opisać w następujący sposób :

*„Oferta na Zbycie niesprawnego agregatu prądotwórczego FK 456/16-10 6-27,5 A2S produkcji CKD PRAGA, nr fabryczny 196691-218142 wraz z instalacjami i płynami towarzyszącymi”.*

*Nie otwierać przed 19.03.2018r godz. 12:30*

### 1.5. Termin wykonania :

30 dni od podpisania umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze postępowania przetargowego.

### 1.6. Wymagane dokumenty dołączone do oferty.

Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

### 1.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

### 1.8. Autor opracowania :

Dział Utrzymania Ruchu - mgr inż. Krzysztof Wiszniewski

### 1.9. Data opracowania : Marzec 2018

DYREKTOR  
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży  
mgr inż. Roman Noiszewski