

PASZPORT DŹWIGU TYPOWEGO

1. Dane ogólne

1.1. Użytkownik dźwigu, adres Wojewódzki Szpital Zespolony w budowie  
ul. Gwardii Ludowej  
 1.2. Adres zainstalowania dźwigu Łomża - Szpital hl. 1H  
 1.3. Wytwórca: ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH W-wa, ul. Postępu 12  
Warszawie, ul. Banacha 1a  
 1.4. Zakład montujący: Zakład Montażowy w Szpitalny "SGA"  
 1.5. Rodzaj dźwigu (oznaczenie wg programu producenta) budowy  
 1.6. Numer fabryczny A17133 Rok ~~budowy~~ 1989  
~~XXXXXXXXXX~~

2. Dane techniczne

2.1. Udźwig nominalny 1000 kg  
 2.2. Liczba przystanków 4 Liczba drzwi przystank. 9,9 mb  
 2.3. Wysokość podnoszenia 9,9 mb  
 2.4. Prędkość nominalna i dojazdowa 1/0,166 m/sek.  
zbiórce dwukierunkowe  
 2.5. Rodzaj sterowania wg schematu E E 1005-019  
 2.6. Wymiary szybu i maszynowni odpowiadają Polskiej Normie.  
FN-71/M-453 61



mgr inż. Stanisław Murawski

3. Wciągarka

3.1. Silnik elektryczny: typ SBJDCE 96/36 Nr fabr. 607768  
 moc 12/2 kW, prędkość obrotowa 1000/167 obr./min.  
 prąd znamionowy 27/33 A, napięcie znamionowe 380 V  
 3.2. Hamulec typ dwuszczykowy W3-03-00  
 3.3. Luzownik typ ELS-4 Nr fabr. 8 c  
 3.4. Reduktor typ R5-DL przełożenie 2:62 Nr fabr. 37445  
 3.5. Tarcza cierna  $\Phi$  620 rowki typ podcięte  
 kąt podcięcia 60° opasanie podwójne

4. Wylączniki

4.1. Zestaw wylącznika nadmiarowego: stycznik linowy typ JD-2  
 zakres przekaźnika termobimetalowego 25-40 A  
 4.2. Dźwigu typ OZ-100A-500V  
 4.3. Główny, typ pakietowy  
 4.4. Zatrzymania, typ impulsator fotoelektryczny  
 4.5. Przelącznik (aparatus) piętrowy typ przesłonki szt. 10  
 4.6. Krańcowe typ D-429 szt. 2