

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 -**Sekcja Zamówień Publicznych**
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl **www.szpital-lomza.pl**

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/79/2017

31.10. 2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wymianę windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Wymagają Państwo realizacji przedmiotu umowy do dnia 18.12.2017 r., oferty należy złożyć do dnia 06.11.2017 r., ważność oferty to 30 dni, umowa zostanie podpisana najszybciej w ciągu 5 dni licząc od dnia podjęcia decyzji o wyborze oferenta – w wariantcie pesymistycznym do dnia 11.12.2017 r. Wliczając realny czas pracy na obiekcie tzn. 40 dni i wcześniejszą kompletację podzespołów tzn. 50 dni w pesymistycznym wariantcie, prace mogą zakończyć się w pod koniec lutego. Licząc optymistyczny wariant w którym Zamawiający podejmuje szybką decyzję o wyborze Wykonawcy, a Inspektor UDT przyjedzie do badania w trybie ekspresowym, wskazany termin zakończenia prac jest nierealny.

Jeśli Zamawiający ma do rozdysonowania przyjęte fundusze do końca roku, prosimy o wydłużenie terminu realizacji co najmniej do 28.02.2018 r. przy czym dostawa materiałów na obiekt powinna nastąpić do dnia 28.12.2017 – w ten sposób Wykonawca będzie mógł zafakturować Zamawiającego kwotą ~90% wartości kontraktu rokiem 2017 za dostarczony materiał podlegający montażowi z początkiem roku.

Ad.1. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, że opóźnienie realizacji przedmiotu umowy mimo ciągłego prowadzenia prac (bez przerwy przekraczającej kilka dni), nie może uprawniać Zamawiającego do odstąpienia od umowy z windy Wykonawcy z powodu np. utraty możliwości finansowania inwestycji (w przypadku konieczności rozliczenia przedmiotu umowy w roku 2017).

Ad.2. Zgodnie z zapisem SIWZ.

Informację wysyłamy drogą elektroniczną oraz zamieszczamy na stronie internetowej www.szpital-lomza.pl

Pełnomocnik Dyrektora
ds. administracyjno-inwestycyjnych

mgr Aneta Gombółka-Siembora

