

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900
wew. 314 – Sekcja zamówień publicznych
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/22/2017

1.03.2017r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Modernizacja energetyczna budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poprawa jakości powietrza część 2) „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164) Szpital Wojewódzki w Łomży przesyła treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pyt. 1 W § 13 pkt. 1 jest zapis „Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych oraz...”. Z tego zapisu wynika, iż Wykonawca ma wykonywać nadzór autorski zgodnie z przyszłą umową którą Zamawiający podpisze w przyszłości z Wykonawcą robót budowlanych, której treść jest obecnie nie znana. Zatem Wykonawca jest zmuszany podpisać tę umowę w zakresie „in blanco” innej przyszłej umowy. Pierwsza część zapisu „stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego” jest w zupełności wystarczająca. Proszę o zmianę zapisów w punkcie 1.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 2 W § 13 pkt. 2 zapisy są głównie do zakresu prac inspektorów nadzoru. W § 6 jest mowa o dwóch wizytach w ramach nadzorów autorskich. Nie jest możliwe zapewnienie zakresu prac o których mowa w umowie przy tak małej ilości nadzorów autorskich. Proszę o informację czy pkt. 2 należy realizować tylko na wezwanie Zamawiającego?

Odp. W § 13 pkt. 2 należy realizować na wezwanie zamawiającego

Pyt. 3 W § 6 jest mowa o dwóch wizytach w ramach nadzorów autorskich. Czy należy wycenić wizytę jednej branży czy wizytę pełnobranżową? Czy Zamawiający nie przewiduje więcej wizyt w trakcie realizacji prac budowlano-instalacyjnych?

Odp. W § 6 Zamawiający określił w SIWZ dwie wizyty pełnobranżowe w ramach nadzorów autorskich. Celem Zamawiającego jest uzyskanie ceny jednostkowej za pełnienie nadzoru autorskiego, cena jednostkowa za pełnienie nadzoru autorskiego będzie stanowić podstawę do opłacenia ewentualnych dodatkowych wizyt Wykonawcy podczas realizacji robót.

Pyt. 4 W umowie brak jest zapisu mówiącego o maksymalnej wysokości kar jaką Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę. Proszę o stosowny zapis.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pyt. 5 Czy w zakresie prac projektowych należy przewidzieć wymianę instalacji elektrycznej zasilającej oświetlenie?

Odp. Wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej zasilającej oświetlenie wewnętrzne obiektów należy zaprojektować bez wymiany instalacji zasilającej. Instalację zewnętrzną oświetlenia terenu należy zaprojektować kompleksowo, wraz z wymianą kabli zasilających i słupów z oprawami oświetleniowymi.

Pyt.6 Czy w zakresie prac jest inwentaryzacja architektoniczna wszystkich pawilonów? Jeśli nie to proszę wskazać w których pawilonach należy wykonać pełną inwentaryzację architektoniczną.

Odp. Tak. Zamawiający posiada w wersji edytowalnej w formacie *.dwg plany pawilonów A,B,C,D,E,F,G oraz Szpital Zakaźny, należy dokonać ich inwentaryzacji.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Krzysztof Balata