

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego**  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
**SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

ZT-SZP-226/01/51/2019

28 stycznia 2020 r.

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
(SIWZ)**

***Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/51/2019***

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ:

**Pytanie 1**

Informujemy, że dla okien aluminiowych przeciwpożarowych nie jest możliwe uzyskanie współczynnika przenikania ciepła  $U_w=0.9$  – prosimy o wykreślenie tego wymogu.

Okna przeciwpożarowe badane są jako przegrody oddzielające pożar i nie wykonuje się badań na ich współczynnik przenikania ciepła. Współczynnik obliczeniowy po dospoleniu jednej szyby laminowanej (w tym przypadku matowej) do szyby ogniochronnej waha się pomiędzy 2 a 2,5 W/m<sup>2</sup>k.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający rezygnuje z dostawy i montażu okien aluminiowych przeciwpożarowych.**

**Zmianie ulegają nw. Załączniki do SIWZ i otrzymują nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma:**

- Załącznik nr 7 - Rysunki stolarki okiennej ( pawilon H i budynek Dziennego Pobytu )
- Załącznik nr 8 - Przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych
- Załącznik nr 10 - Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

**Pytanie 2**

Prosimy o podanie, czy w zakres zamówienia wchodzi docieplenie zewnętrznych gładzi (w opisie jest – w przedmiarze nie)

**Odpowiedź**

**Zamawiający informuje że okna zostaną zamontowane w licu istniejącej ściany .W ramach prac budowlanych należy wykonać :**

- demontaż istniejącego docieplenia istniejących gliców okiennych wykonanych metodą lekko moką z użyciem styropianu .

- demontaż istniejącego ocieplenia wykonanego metoda lekko moką z użyciem styropianu na nadprożach okien , celem zainstalowania rolet zewnętrznych elektrycznych podtynkowych elewacyjnych

-uzupełnienie docieplenia po wykonanych pracach montażowych stolarki okiennej

Zamieszczono aktualny :

- załącznik nr 8 przedmiar robót na wykonanie robót budowlanych

- załącznik nr 10 Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

### Pytanie 3

Co oznacza zapis w SIWZ- master key z zaślepką- czy należy zastosować klamki z kluczykiem (1 kluczyk pasujący do wszystkich klamek) czy też należy zastosować zaślepki PCV w miejsce klamek i tzw. „klamkę konduktorską” za pomocą której można otworzyć okno do mycia (jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości tego rodzaju klamek na cały zakres objęty postępowaniem przetargowym)

### Odpowiedź

Z uwagi na planowany montaż okien w Oddziale Psychiatrycznym, Zamawiający wymaga zastosowania zabezpieczenia otwarcia okien przez pacjentów w miejscu klamek umożliwiających ich demontaż np. do mycia okien.

Jednocześnie wymagamy dostarczenia wymaganej ilości klamek, zgodnie z ilością okien objętych przedmiotem zamówienia. Klamki okienne z aluminium kolor biały, zamykanie wkładka przyciskowa z kluczykiem (3 szt. kluczyk do każdej klamki), szybkie łatwe ryglowanie przez wciśnięcie wkładki bębnekowej, przeznaczona do okien rozwieranych /rozwierano uchylnych z PCV .

### Ilość klamek i ilości zabezpieczeń podano w poniższej tabeli

I.p	Numer okna	Ilość okien	Ilość klamek	zabezpieczenia przed możliwością otworzenia przez pacjentów
1	O1-1 Pawilon H	44	176	68
2	O1 Dzienny Pobyt	20	40	Brak
3	O2 Dzienny pobyt	3	6	Brak

### Pytanie 4

Co należy rozumieć przez wielostopniowe otwieranie okna - czy wystarczy tzw. stopniowany uchył okuciu RU?

**Odpowiedź :**

**Zamawiający dopuszcza zastosowanie stopniowanego uchytu okucia RU.**

**Pytanie 5**

Ponieważ okucia do otwierania lufcików HAU-TAU mają tylko cięgna standardowe, prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu „wandaloodporny HAU-TAU”.

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie poprzez zastosowanie cięgna standardowego otwierania lufcików wraz z osłoną zastosowanego cięgna. Rodzaj okucia dostosowany do ciężaru skrzydła.**

**Pytanie 6**

W przetargu wymagane parametry dla szyb bezpiecznych wynosi  $U_w=0,89$ .

Fabryki okien nie są w stanie wyprodukować okien o tych parametrach. Zwracaliśmy się z zapytaniem do kilku firm. Między innymi do fabryki okien ....., która na wszystkich 5 profilach nie wykona tych okien.

Prosimy więc o rozpatrzenie zmiany w wymaganych wartościach, z uwagi na dostępność produktu na rynku.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wymaga zastosowania współczynnik przenikania ciepła  $U$  [ $W/(m^2 \cdot K)$ ] dla okien  $\leq 0,89$  .**

**Jednocześnie dokonuje się zmiany w zakresie szklenia okien – szklenie trzyszybowe, szyba bezpieczna laminowana od wewnątrz pomieszczenia .**

**Pytanie 7**

Proszę o potwierdzenie czy dla stolarki przewidzianej w Oddz. Psychiatr. Dziennego Pobytu należy zastosować VAT 8% (budynek mieszkalny).

**Odpowiedź:**

**Oddział Psychiatryczny Dziennego Pobytu nie jest budynkiem mieszkalnym. Podatek Vat należy zastosować zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do robót budowlanych wykonywanych w obiektach służby zdrowia.**

**Pytanie 8**

W aneksie do załącznika nr 7 do SIWZ Zamawiający dokonał zmiany i opisał szczegółowo wymagania odnoszące się do okien EI 60 w tym został określony współczynnik  $U_w = 0,89$   $Wm^2/k$  lub niższy. Taki współczynnik dla okien EI nie istnieje. Przy zastosowaniu dostępnych najszerszych profili aluminiowych i dwukomorowych szyb EI najmniejszy współczynnik  $U$  dla okien EI wynosi od 1,5 do 1,8 ( w zależności od konstrukcji ) . Zamawiający określił parametr, który jest niemożliwy do spełnienia a tym samym uniemożliwia złożenie oferty.

W tym miejscu wyjaśniam, że współczynnik U na poziomie 0,89 lub mniej dla wszystkich pozostałych okien wykonanych z PCV jest osiągalny. Jednak z uwagi na szczególne przeznaczenie okien EI, których zadaniem jest ochrona przed rozprzestrzenieniem się pożaru z uwagi na ich techniczną konstrukcję i materiały z których są wykonane współczynnik U jest znacznie wyższy niż określony przez Zamawiającego.

Wobec powyższego, proszę o odstąpienie od wymogu zaferowania okien EI 60 o współczynniku U =0,89 lub niższym.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 1**

**Ponadto, zmianie ulegają następujące zapisy treści SIWZ:**

1) Rozdział XI ust. 1 i ust. 4 SIWZ otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża **do dnia 4 lutego 2020 r. do godz. 10.00.**

Godziny pracy kancelarii: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.05.”

„4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w **dniu 4 lutego 2020 r. o godz. 10:30** w pok. 210c – II piętro Administracja Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11 w Łomży.”

2) Zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

**TERMIN SKŁADANIA OFERT: 4 luty 2020 r. godz. 10.00**

**TERMN OTWARCIA OFERT: 4 luty 2020 r. godz. 10.30**

W związku z powyższą zmianą SIWZ, zmianie ulegają zapisy Ogłoszenia o zamówieniu nr 626376-N-2019 z dnia 2019-11-22 r.:

1) **pkt IV.6.2)** i otrzymuje nowe brzmienie:

„IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

**Data: 2020-02-04, godzina: 10:00”**

Podpisała:  
z up.  
Z-ca Dyrektora  
ds. Pielęgniarstwa  
dr n. o zdr Joanna Chilińska