

Pi = 4,8kW

Nr obwodu	7TON7	7TON8	7TSON9	7TON10	7TON11	7TON12
Przeznaczenie	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.	Oświetlenie pom.
Pomieszczenie	0.70, 0.71	rezerwa	rezerwa	0.32, 0.33, 0.34, 0.35	0.37, 0.38, 0.39	0.36, 0.72
Moc zainst.	max. 0,8 kW	max. 0,8 kW	max. 0,8 kW	max. 0,8 kW	max. 0,8 kW	max. 0,8 kW

M odern E ko

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

tel. 882 - 147 - 538

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego
Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: Elektryczna

Temat: Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolarygologicznej

mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	10.2020
mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605 /POOE/02	specjalność elektryczna	10.2020

Schemat zasilania nie rezerwowanego tablica "7TON" oświetlenie

Skala %

Nr rysunku E-11.3