

 $P_i = 6.0 \text{ kW}$

Nr obwodu	7TOR1	7TOR8	7TOR9	7TOR10	7TOR11	7TOR12
Przeznaczenie	Oswietlenie REZ. pom.	Oswietlenie REZ. pom.	Oswietlenie REZ. pom.	Oswietlenie REZ. pom.	Oswietlenie REZ. pom.	Oswietlenie REZ. pom.
Pomieszczenie	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Moc zał. zainst.	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW

ModernEko tel. 882 - 147 - 538 Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Komża	Wojciech Świerczyński ul. Pietrusińskiego 12 lok.9 42-207 Częstochowa	Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY			mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/15694	specjalność elektryczna	10.2020	Nr rysunku E-13.3 Skala % Schemat zasilania rezerwowanego tablica "7TOR" oświetlenie
		Branża:	Elektryczna			mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605 /POE/02	specjalność elektryczna	10.2020	
		Temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Piętro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznej							