



cd ark 2/4

Nr obwodu	7TSN/7TON	7TONV	7TONJ	7TONH
Przeznaczenie	Zasilanie z RG	Ochronnik	Analizator sieci z	Optyczna kontrola
Pomieszczenie	budynku	przeciwprzepięć	wyjściem ModBus	napięcia zasilania
Moc zainst.	max. 9,6 kW	kat. T2 (C)	.	.

modernE ko		Wojciech Świerczyński		mgr inż. Jan Kostrzanowski		specjalność elektryczna	10.2020
tel. 882 - 147 - 538		ul. Piłsudskiego 12 lok.9		mgr inż. Grzegorz Drelich		specjalność elektryczna	10.2020
Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego		42-207 Częstochowa		Schemat zasilania nie rezerwowanego tablica "7TON" oświetlenie			
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża				Nr rysunku E-11.1		Skala %	