

"N−POL LCD" – Terminal LCD przywoławczo−odwoławczy−lekarski montaż p/t (puszka typu: EC350C5 160x130x70) lub n/t. KOD 3111100

"LN−4kB" – Lampka NODE 4 kolory + buczek montaż p/t (puszka fi60) lub n/t. KOD 1111110

"POL" – Przycisk przywoławczo−odwoławczy BUS
nr art. 4011100, montaż 1,2-1,5m

"PO" – Przycisk odwoławczy BUS
nr art. 4001000, montaż 1,2-1,5m

"Psz" – Przycisk sznurkowy BUS
nr art. 4050000, montaż 1,2-1,5m

"PG" – Manipulator z gniazdem w panelu umożliwiający wezwanie oraz sterowanie oświetleniem nocnym i miejscowym
nr art. 4010010, montaż 1,2-1,5m

Zasilacz stabilizowany 24V DC
montaż na szynie DIN
Wymiar: 14 jedostek szerokości

Legenda okablowania:

BUS — BUS – magistrala korytarzowa: UTP kat.5

RBUS — RBUS magistrala salowa typu: UTP kat.5

Z — przewód zasilający "Z" typu: HDGs 3x2,5mm2

Jeśli wdokumentach składających się na dokumentacje projektową, wskazany jest konkretny materiał, wyrób lub urzadzenie, lub odniesienie do konkretnej normy należy totraktować jako wytyczną techniczno-jakościową i zamawiający w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji parametrów, czy danych, norm (technicznych lub jakichkolwiek innych) identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio materiał, wyrówb lub urzadzenie dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami oraz normami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązanie równoważne, należy rozumieć rozwiązznia charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, znajdujących się w dokumentacji projektowej.

Modernеko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża
Branża:	PROJEKT WYKONAWCZY
Faza:	Elektryczna
Temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolarygologicznej
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3. obręb 0001 jednostka ew. 206201_1

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/158/94	specjalność elektryczna	10. 2020	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	10. 2020	

Rzut VII Piętra - Schemat instalacji przywławczej sal pacjentów, łazienek, sal zabiegowych	Skala %	Nr rysunku E-4