Skala %

Szafa wolnostojąca TW112G

Widok wewnętrzny



Widok zewnętrzny



SYSTEM OCHRONY OD PORAŻEŃ
SEPARACJA W UKŁADZIE SIECI IT

Urządzenia modułu ATiCS – UPL710-2-63-ISO-BP-06-B16



Dobudować zabezpieczenia bezpiecznikowe w istniejących rozdzielniach RGP i RUPS zlokalizowanych w piwnicy budynku.

Nr	TI31	TI32	TI33	TI34	TI35	TI36
Nazwa	Gn. w pom. 0.23 obwód 1	Gn. w pom. 0.23 obwód 2	Gn. w pom. 0.25 obwód 1	Gn. w pom. 0.25 obwód 2	Gn. w pom. rezerwo	Gn. w rezerwo
Moc kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	1,0kW	...	...

——— obwody elektryczne
——— obwody komunikacyjne
— — obwody PE, PA(EC) oraz obwody kontroli prametrów układu

Tablica TI3 Gabinety diagnostyczno-zabiegowe 0.23 i 0.25
Rozdzielnica z układem przełączającym systemu ATiCS, lokalizacją EDS
oraz by-pass: transformator 4kVA typ ES710/4000 + moduł UPL710-2-63-ISO-BP-06-B16 + kaseta MK2430-11
zabudowa w szafie wolnostojącej ABB TW412G.

Q1 ATiCS-2-63A-ISO Moduł zasilająco-kontrolny
S1 ATiCS-BP-63A Łącznik serwisowy by-pass
X1: Listwa zacisków dla dwóch lini zasilających
X2: Listwa zacisków do podłączenia transformatora medycznego
X3: Listwa zacisków sterowania, kontroli i komunikacji
X4: Listwa zacisków wyjściowych dla odpływów
4xF Zabezpieczenie 4A pomiaru napięcia i zasilanai U1
U1 CP-D24 Zailacz 230VAC/24VDC 1,3A
K11 Styki pomocnicze łącznika serwisowego by-pass
K10 Styki pomocnicze modułu ATiCS
H1 Sygnalizacja możliwości manewru łącznikiem serwisowym
T1 Transformator medyczny jednofazowy
T3 STW3 - Przekładnik prądowy
T4 STW2 - Przekładnik prądowy
N1 EDS151-Ewaluator systemu ATiCS
N2 RCMS150 - Ewaluator systemu RCMS
F1..6 Wyłacznik instalacyjny B16A 2P
F7..F12Wyłącznik różnicowporądowy z nadprądowym
FM1 Wyłącznik nadprądowy B6A 1P
KM1 Termostat wentylatora
M1 Wentylator

ModerniE ko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża
Branża:	PROJEKT BUDOWLANY - ROBOCZY
Faza:	Elektryczna
Temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolarygologicznej
Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3. obręb 0001 jednostka ew. 206201_1

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/158/94	specjalność elektryczna	10. 2020	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0805/POOE/04	specjalność elektryczna	10. 2020	

Schemat instalacji napiecia gwarantowanego sieci IT modułu zasilająco-kontrolnego, rysunek montażowy szafy IT-3. Sale diagnostyczno-zabiegowe 0.23, 0.25

Skala %

Nr rysunku E-17