

Pi = 6,0kW

Nr obwodu	7TOR1	7TOR2	7TOR3	7TOR4	7TOR5	7TOR6
Przeznaczenie	Oświetlenie REZ. pom.	Oświetlenie REZ. pom.	Oświetlenie REZ. pom.	Oświetlenie REZ. pom.	Oświetlenie REZ. pom.	Oświetlenie REZ. pom.
Pomieszczenie	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
Moc zainst.	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW	max. 1,0 kW

M odernE ko

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

tel. 882 - 147 - 538

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Wyszyńskiego
Al. Piłsudzkiego 11, 18-404 Łomża

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: Elektryczna

Temat: Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII Pietro, strona lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolarygologicznej

mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	10.2020
mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605 /POOE/02	specjalność elektryczna	10.2020

Schemat zasilania rezerwowanego tablica "7TOR" oświetlenie

Skala %

Nr rysunku E-13.2