

Załącznik nr 7 do SWZ  
- Ewidencja urządzeń chłodniczych do prowadzonej konserwacji i napraw.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP, **na świadczenie usług konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/53/2023**

Przedmiotem zamówienia jest **wykonanie konserwacji i napraw urządzeń chłodniczych** określonych w poniższych tabelach:

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
1	2	3	4	5	6	7	
1	Kuchnia ogólna	System chłodniczy SAM nabiał	Agregat	B+D	AC201303436/10	-	
2		System chłodniczy SAM mięso i wędliny	Agregat	B+D	AC201501698/12	-	
3		System chłodniczy SAM warzywa	Agregat	B+D	AC201304550/13	-	
4		System chłodniczy SAM wychładzalnia potraw	Agregat	B+D	SMM525/22c	50216-11	
5		System chłodniczy SAM odpadów	Agregat	C	-	Niesprawny	
6		System chłodniczy-agregat piekarnia	Agregat	B	51069-1J338R	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
7		Szafa chłodnicza Elektrolux	650 litrów	C	52700054	486/005/001	
8		Szafa chłodnicza	650 litrów	C	-	486/005/003	
9		Szafa chłodnicza	650 litrów	C	52700067	-	
10		Szafa chłodnicza	650 litrów	C	-	486/005/004	
11		Garownik „alfa		C	-	578-005-010	
12		Chłodziarka	Whirpool	C	ARC 1894/1	178/55/4	
13		Chłodziarko-zamrażarka	Whirpool	C	ARC 1864/1/178	04-002-001	
14		Lodówka	Whirpool	C	AFG 527/5	-	
15		Kuchnia bufet	Szafa chłodnicza Elektrolux witryna	650 litrów	C	60770496	486-001-001
16	Szafa chłodnicza Elektrolux surówki		650 litrów	C	60700013	486-011-003	
17	Szafa chłodnicza przeszklona COLD		450 litrów	C	-	486-005-006	
18	Lada chłodnicza do napojów		0,4 kW	C	486-019-002	486-011-003	
19	Szafa chłodnicza „ELECTROLUX”		1700 litrów	C	42300015	486-005-006	
20	Szafa witrynowa		SW600DP	C	19/17/1	04-002-005	
21	Kuchnia bar	Klimatyzator Gree	8,2 kW	B	4G3596002575 8/4H46900018 54	-	
22		Szafa chłodnicza Elektrolux	650 litrów	C	52700052	489-011-061	
23		Szafa chłodnicza Elektrolux	650 litrów	C	60700018	486-005-005	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
24		Gablota chłodnicza „stella – 135 - M”	790 W	C	213677	486-010-001	
25		Lada chłodnicza do napojów Elektrolux	0,4 kW	C	60770501	486-010-003	
26		Gablota chłodnicza Elektrolux - nadstawka	0,6 kW	C	-	486-010-904	
27	KIOSK	Witryna Edesa	Vers 160	C	3866103	-	
28		Lodówka Solgaz		C	880163	04-002-005	
29		Lodówka Solgaz		C	880173	04-002-005	
30		Lodówka Solgaz		C	880402	04-002-005	
31		Klimatyzator Chigo		B	05-019-001	-	
32		Lodówka Polar (pokój szefa kuchni)	CZW280	C	-	-	
33	Magazyn	System chłodniczy SAM przedsiónek	Agregat	B+D	50216/22E/7	-	
34		System chłodniczy SAM ryby	Agregat	C	SHH525125/3	Niesprawny	
35		System chłodniczy SAM nabiał	Agregat	B+D	50216/22E/1	-	
36		System chłodniczy SAM wędliny	Agregat	B+D	50232/22E/5	-	
37		System chłodniczy SAM kiszunki	Agregat	C	SSL53822E/6	Niesprawny	
38		System chłodniczy SAM okopowe	Agregat	C	50216-25/9	Niesprawny	
39		System chłodniczy SAM świeże produkty liściaste	Agregat	B+D	TAJ45172	6445930100/8	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
40		Komora chłodni zamrażarek mięso	Agregat	B+D	SSL523/226	1168652/4	
41		Komora chłodni zamrażarek owoce	Agregat	C	167801002/2	Niesprawny	
42		Szafa chłodnicza (kuchnia zimna)	1400 litrów	C	890876	-	
43	Dział Utrzymania Czystości	Magazyn odpadów medycznych - Klimatyzator LG UU49W	Klimatyzator	B	012LABF00061	-	
44		Chłodziarka „polar”	C160	C	177/1/3	9310009621	
45	Kotłownia	Klimatyzator pomieszczenia GALANZ - SPLIT - pomieszczenie kierownika	2,5kW	C	653/007/001	-	
46	Oddział Kardiologii V. piętro	Lodówka	Candy	C	829501018501 8 98	-	
47		Lodówka	Indesit	C	340011020814 13 20	-	
48		Lodówka	Amica	C	920432500062 58	-	
49		Lodówka	Rovanson	C	8190029232	-	
50		Lodówka	Rovanson	C	-	-	
51		Lodówka	Rovanson	C	-	-	
52		Lodówka	Rovanson	C	1015464712	-	
53		Klimatyzator pomieszczenia 568	LG PC 12SQ NSJ	A	804TKKG50717	—	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
			3,5kW				
54	Oddział Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej - V piętro	Klimatyzator pomieszczenia 538, Rehabilitacja Kardiologiczna	LG PM 15SP NSJ 4,2kW	A	804TAXTGM63 4	—	
55		Klimatyzator pomieszczenia 538, Rehabilitacja Kardiologiczna	LG PM 15SP NSJ 4,2kW	A	804TAQPGM62 0	—	
56		Klimatyzator pomieszczenia 519, Rehabilitacja Kardiologiczna	LG PM 12SP NSJ 1,5kW	A	804TKV213311	—	
57		Klimatyzator pomieszczenia 564, OIOK 2	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	A	807KCKJ17933	—	
58		Klimatyzator pomieszczenia 562, OIOK 3	LG ARNU 12 GSJN4 3,6kW	A	808KCYQ06K38	—	
59		Klimatyzator pomieszczenia 562, OIOK 3	LG ARNU 12 GSJN4 3,6kW	A	808KCCV06K39	—	
60		Klimatyzator pomieszczenia 541, Kardiologia, gabinet kardiologii	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	B	809KCPY0QR44	—	
61		Klimatyzator pomieszczenia 541, Kardiologia, gabinet kardiologii	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	B	809KCYQOQR4 6	—	
62		Klimatyzator pomieszczenia 539, Kardiologia, pokój lekarzy	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	A	808KCVWOQR4 3	—	
63		Klimatyzator pomieszczenia 539, Kardiologia, pokój lekarzy	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	A	809KCVODCF31	—	
64	Klimatyzator pomieszczenia 510, Kardiologia, pracownia prób	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	A	809KCRNOQR4 2	—		

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
		wysiłkowych					
65		Klimatyzator pomieszczenia 542, Kardiologia, gabinet elektrofizjologii	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	A	809KCHEOQR45	—	
66		Klimatyzator pomieszczenia 542, Kardiologia, gabinet elektrofizjologii	LG ARNU 15 GSJN4 4,5kW	A	809KCFTOY963	—	
67		Agregat zewnętrzny – dach – pawilon A - OIOK	LG ARUN 080 LSSO 28kW	A+D	807KCMR1H195	—	
68		Agregat zewnętrzny – dach – pawilon A – centrala wentylacyjna	LG ARUN 080 LSSO 28kW	A+D	807KCWC1GN13	—	
69		Agregat zewnętrzny – dach – pawilon A – Rehabilitacja Kardiologiczna	LG MU5M 40 13,5kW	A+D	809KCRN04H42	—	
70		Agregat zewnętrzny - dach - pawilon A – Kardiologia	LG ARUN 100 LSSO 28kW	A+D	808KCQXOKR72	—	
71		Klimatyzator pomieszczenia 567 – gabinet zabiegowy	LG PC 12 SQ 3,5kW	A	—	—	
72		Klimatyzator pomieszczenia		C	-	-	
73		Klimatyzator pomieszczenia		C	-	-	
74	Zakład Diagnostyki Obrazowej	Klimatyzator Hyundai-sterownia/zaplecze rezonansu magnetycznego	16kW	A+D	SAA0FDG5FQS0118000011/SA A0WDG5FQN028000294	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
75		Klimatyzator KAISAI - sterownia/zaplecze rezonansu magnetycznego	KFU 18HRF 5,5kW	A	D20232266051 512212002	-	
76		Klimatyzator UH 140 GAV/UH 140EAV - sterownia/zaplecze rezonansu magnetycznego	14kW	A+D	-	-	
77		Klimatyzator UH 035 EAV - gabinet lekarza - rezonans magnetyczny	3,5kW	C	-	-	
78		Klimatyzator UH 90 EAV2 - pomieszczenie rezonansu magnetycznego	9kW	A+D	-	-	
79		Klimatyzator pomieszczenia (mammograf) LG 12AHP	3,5 kW	C	-	-	
80		Klimatyzator HYUNDAI SILVER 2,5kW –pracownia opisowni lekarskiej - pom.164, pawilon B	HR09XP5AS	C			
81		Klimatyzator HYUNDAI SILVER 2,5kW –pracownia USG - pom.175, pawilon A	HR09XP5AS	C			
82		Laboratorium analityczne	Klimatyzator pomieszczenia SAMSUNG		B	ASH0906ER	-
83	Klimatyzator LG			B	ES 4186KLAP	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
84		Klimatyzator LG		B	412/AH/AS-H126R4A2	-	
85		Klimatyzator GREE		B	4WH12QB-K3DNA5D	-	
86		Klimatyzator LG		B	-	-	
87		Klimatyzator LG		B	AS-H096PD12	-	
88		Klimatyzator Fuitsu		B	E107361	-	
89		Klimatyzator LG		B	neoplasma	-	
90		Klimatyzator Gree	2,8kW	B	4J93460002314 /4J3156002785 0	-	
91		Chłodziarko-zamrażarka Polar		C	-	-	
92		Chłodziarko-zamrażarka Polar	EK178	C	-	6450018045	
93		Chłodziarko-zamrażarka Elektrolux		C	-	-	
94		Szafa chłodnicza S - 147	1400 litrów	C	6450018045	486005-008	
95		Szafa chłodnicza S - 147	1400 litrów	C	-	486005-009	
96		Szafa chłodnicza S - 147	1400 litrów	C	-	486005-010	
97		Zamrażarka POLAR	ZS100	C	7090034986	-	
98		Chłodziarko-zamrażarka Elektrolux	ZFC19/69	C	65100255	-	
99		Chłodziarko-zamrażarka Zanussi	ZFC255L	C	71100192	-	



L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
100		Chłodziarko-zamrażarka Zanussi	ZFC19/40	C	71200115	-	
101		Chłodziarko-zamrażarka	Whirpool	C	KS26A	-	
102		Klimatyzator - Hematolog	Samsung	C	653-004-001	ASH0906ER	
103	Laboratorium bakteriologiczne	Szafa chłodnicza S - 147	1200 litrów	C	-	486/005/012	
104		Szafa chłodnicza S - 147	1200 litrów	C	-	486/005/011	
105		Zamrażarka głębokiego mrożenia IGNIS AFE 513 G	820 Wat	C	-	-	
106		Chłodziarko-zamrażarka ZS 130		C	7140012067	-	
107		Chłodziarko-zamrażarka ZFC 243 C		C	8280032720	-	
108		Chłodziarko-zamrażarka ZFC 22/9K		C	62000223	-	
109		Chłodziarko-zamrażarka ZFC 26/6310		C	300239	-	
110		Chłodziarko-zamrażarka ZFC 284 D		C	61/5/6	-	
111		Lodówka	Silesia	C	171/8/4	-	
112		Lodówka	Mińsk	C	61/72/1	-	
113	Poradnia alergologiczna	Chłodziarko-zamrażarka OF 789	Beko	C	510313017	-	
114	Oddział dziecięcy	Chłodziarko-zamrażarka OF 789	CZ200	C	8380035395	-	
115		Chłodziarko-zamrażarka G 102	Polar CZ 200	C	8380035338	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
116		Chłodziarko-zamrażarka GL75 AH	Ardo GL34	C	9900316175	-	
117		Chłodziarko-zamrażarka	Amica AK131	C	63000029698	-	
118		Lodówka	Ardo 3KGL	C	990516173	-	
119		Lodówka	Amica AK131	C	6,03E+11	-	
120		Lodówka	Polar CZ 200	C	838003583	-	
121		Lodówka	Polar EK 138	C	8280028020	-	
122		Chłodziarka „polar”	C160	C	177/1/1	9310009622	
123		Lodówka	Polar CZ 250	C	8360103784	-	
124		Klimatyzator – gabinet zabiegowy – Sala 207	Hyundai 2,5kW	C	XR09XP5aS		
125		Oddział zakaźny dla dorosłych	Chłodziarko-zamrażarka ZFC 255 C	Polar CZ 200	C	8260000309	-
126	Chłodziarko-zamrażarka ZFC 255 C		Indesit DF 29	C	70933916098 26	-	
127	Chłodziarko-zamrażarka Zanussi ZT 70		04-002-001	C	7330129098 01	-	
128	Chłodziarko-zamrażarka Ardo		04-002-001	C	20053617654	-	
129	Lodówka Ariston		Polar TS281	C	501274067	-	
130	Oddział chorób płuc	Chłodziarko-zamrażarka	Indesit	C	409920170	-	
131		Chłodziarko-zamrażarka ELX ERB-2945		C	71720017	-	
132		Chłodziarko-zamrażarka	Polar	C	10/55/3	-	
133		Lodówka	Polar	C	639090361	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
134		Klimatyzator – gabinet lekarski		C			
135	Wojewódzka Poradnia chirurgiczna	Chłodziarko-zamrażarka RAVANSON		C	04-310-1392	-	
136	Poradnia zdrowia psychicznego	Chłodziarka Polar		C	9350099034	CP140	
137	Oddział dziecięcy zakaźny	Chłodziarka zanussi ZT 541B		C	04-002-001	-	
138		Lodówka polar		C	-	-	
139		Lodówka polar		C	-	-	
140	Oddział Onkologii	Chłodziarka Whirpool		C	-	-	
141		Lodówka MPM		C	-	-	
142		Chłodziarka Amica	AK131	C	933002048	-	
143		Lodówka CANDY	-	C	-	-	
144		Lodówka ELECTROLUX	-	C	-	-	
145	Oddział urologii	Chłodziarko-zamrażarka CZ 200		C	8200030495	-	
146		Chłodziarko-zamrażarka 60H		C	50215000238	-	
147		Lodówka DAEWOO ER 251		C	04-002-004	-	
148		Lodówka DAEWOO		C	600228410072 0 92	-	
149	Oddział Chirurgiczny	Chłodziarko-zamrażarka CZ 300		C	8260030773	-	
150		Lodówka		C	04/002/004	-	
151		Chłodziarko-zamrażarka	Polar	C	8260030782	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
152		Lodówka HR-60/A	Haier	C	600228410072 0 02	-	
153		Klimatyzator – gabinet lekarski		C	05-019-001-003		
154		Klimatyzator – gabinet zabiegowy – Sala 365, III piętro, pawilon A	Hyundai 2,5kW	C	XR09XP5aS		
155	APTEKA	Chłodziarka	EW30	C	7260012343	-	
156		Chłodziarka	Mińsk	C	7210011672	-	
157		Chłodziarka	Mińsk	C	7260012342	-	
158		Lodówka Donbas	Polar EW20	C	255609	-	
159		Lodówka Donbas	Polar EW20	C	106333	-	
160		Agregat LG ARUN040 LSS0 12,1kW/12,5kW		B+D			
161		Agregat LG ARUN080 LSS0 22,4kW/24,5kW		B+D			
162	Oddział Intensywnej Opieki Medycznej	Chłodziarko-zamrażarka Zanussi	ZFC284D	C	71300590	-	
163		Chłodziarko-zamrażarka Zanussi	ZFC284D	C	71300587	-	
164		Chłodziarko-zamrażarka Zanussi		C	-	-	
165		Chłodziarko-zamrażarka Zanussi		C	-	-	
166		Chłodziarko-zamrażarka Zanussi	Amica ED22	C	117034403702 95	-	
167		Klimatyzator CHIGO CS-25H3A - pokój lekarzy anestezjologów	2,5kW	C	M87AY1A	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
168		Chłodziarko-zamrażarka Polar		C	1216/9/402	-	
169		Chłodziarka BEKO		C	7250012561	-	
170		Klimatyzator – punkt pielęgniarstwa		C			
171	Oddział Noworodkowy	Chłodziarka TS 138 Eco c2431		C	-	-	
172		Chłodziarka TS 178 Eco 2231		C	9982135-00	-	
173		Chłodziarka TS 246 ESCo 28		C	9982135	-	
174		Lodówka Polar		C	Er252113	-	
175		Lodówka Polar		C	6240012485	-	
176		Lodówka Polar		C	8110025857	-	
177		Lodówka Polar		C	8110025-868	-	
178		Lodówka Polar		C	81008025858	-	
179		Lodówka Polar		C	643001124	-	
180		Chłodziarko-zamrażarka AMICA		C	1170264	-	
181	Poradnia Onkologiczna	Chłodziarka Amica		C	4593000017399	-	
182	Oddział Neurologii	Chłodziarka	KUL1745	C	8298010155	-	
183		Chłodziarka	CZ200	C	8410107246	-	
184		Chłodziarka	CZ250	C	8360103775	-	
185		Chłodziarka	AK131	C	96383000013998	-	
186		Klimatyzator – gabinet lekarski	2,5kW	C	05-019-001-008		

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
187	Oddział Okulistyczny	Chłodziarka	AK151	C	3943200029	-	
188		Chłodziarka	FD2254	C	3340033205	-	
189		Chłodziarka	AK131	C	113 300 001 399	-	
190		Lodówka	FD2254	C	1 170 334 006 295	-	
191		Lodówka	ARG931/6	C	3943200029	-	
192		Klimatyzator – gabinet lekarski	2,5kW	C	05-019-001-002		
193		Klimatyzator – ciemnia	2,5kW	C			
194		Klimatyzator – gabinet lekarza dyżurnego	2,5kW	C			
195		Klimatyzator – gabinet zabiegowy	2,5kW	C			
196	Oddział ginekologiczny	Chłodziarka	Polar EK138	C	6460012961	-	
197		Chłodziarka		C	-	-	
198		Chłodziarka	Polar CP200	C	6460028551	-	
199		Chłodziarka		C	-	-	
200		Chłodziarka		C	-	-	
201		Chłodziarka		C	-	-	
202		Chłodziarka		C	-	-	
203		Chłodziarka		C	-	-	
204		Chłodziarka		C	-	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
205		Lodówka		C	-	-	
206	Blok porodowy	Lodówka		C	-	-	
207		Lodówka		C	-	-	
208	Pralnia	Chłodziarka		C	-	-	
209	Poradnia diabetologiczna	Chłodziarka Polar		C	-	-	
210	Oddział Psychiatryczny	Chłodziarka	Polar C160	C	843008291	-	
211		Chłodziarka	Whirpool	C	CB281W	4002001	
212		Chłodziarka	Polar C2236	C	8510012324	-	
213		Lodówka Gorenje		C	-	-	
214		Klimatyzator GREE	2,5W	C	653-009-001		
215		Klimatyzator GREE	2,5W	C	653-010-001		
216		Klimatyzator GREE	2,5W	C	653-011-001		
217		Klimatyzator GREE	2,5W	C	653-012-001		
218	Przychodnia Kardiologiczna	Chłodziarka LG G6C 151 5A		C	701TRSE00182	-	
219	Oddział Rehabilitacji	Lodówka "BEKO"	Amica AK131	C	84300009	-	
220		Chłodziarka	Polar C2235	C	84600103596 98	-	
221		Chłodziarka	Amica AK131	C	4163054929 48	-	
222		Chłodziarka CP 140	Indesit	C	81774600192	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
223		Lodówka		C	-	-	
224		Lodówka		C	-	-	
225		Lodówka		C	-	-	
226		Lodówka		C	-	-	
227		Lodówka		C	-	-	
228		Lodówka		C	-	-	
229		Klimatyzator -gabinet lekarski	2,5W	C	05-019-001-008		
230		Klimatyzator -gabinet ordynatora	2,5W	C	05-019-001-008		
231		Oddział laryngologii	Chłodziarko-zamrażarka	Polar C2300	C	908200790	-
232	Chłodziarko-zamrażarka		Polar C2250	C	90901197800	-	
233	Chłodziarko-zamrażarka		Amica	C	39500007899	-	
234	Chłodziarko-zamrażarka		Amica	C	3,803E+11	-	
235	Klimatyzator – sala 340 Hyundai 2,5kW		XR09XP5aS	C			
236	Blok Operacyjny	Chłodziarka Indesit		C	707180837	-	
237		Chłodziarka Indesit		C	707180534	-	
238		Lodówka Polar		C	6460029244	-	
239		Lodówka Polar		C	4100119046	-	
240		Lodówka Polar		C	6410018822	-	
241	Poradnia skórna	Lodówka Mińsk		C	51312	-	



L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
242	Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy	Lodówka Mińsk Beko		C	510313017	-	
243	Oddział dziennego Pobytu	Lodówka Mińsk		C	280/452	-	
244		Chłodziarka Amica		C	3117100516609	-	
245	SOR	Lodówka Polar		C	-	-	
246		Lodówka CP 140 Polar		C	-	-	
247		Lodówka Elektrolux		C	-	-	
248		Lodówka BEKO		C	-	-	
249		Chłodziarka GERMIN		C	ER184122KD	1852AD266	
250		Chłodziarko-zamrażarka BEKO		C	1511813404		
251		Lodówka Whirlpool		C	-	-	
252		Chłodziarka HAIER		C	-	-	
253	SOR	Klimatyzator Samsung AM071JNVDKH/EK – p. 8 sala resuscytacyjno zabiegowa	7,1 kW	B	-	-	
254		Klimatyzator Samsung AM071JNVDKH/EK – p. 7 sala zabiegowa	7,1 kW	B	-	-	
255		Klimatyzator Samsung AM036JNVDKH/EK – p. 10 gipsownia	3,6 kW	B	-	-	
256		Klimatyzator Samsung	2,8 kW	B	-	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
		AM028JNVDKH/EK – p. 5 sala obserwacyjna B					
257		Klimatyzator Samsung AM056JNVDKH/EK – p. 5 sala obserwacyjna	5,6 kW	B	-	-	
258		Klimatyzator Samsung AM056JNVDKH/EK – p. 5 sala obserwacyjna	5,6 kW	B	-	-	
259		Klimatyzator Samsung AM056JNVDKH/EK – p. 5 sala obserwacyjna	5,6 kW	B	-	-	
260		Klimatyzator Samsung AM028JNVDKH/EK – p. 12 gabinet chirurgiczny	2,8 kW	B	-	-	
261		Klimatyzator Samsung AP045JNDKH/EK – p. 13 gabinet zabiegowy	4,5 kW	B	-	-	
262		Klimatyzator Samsung AM028JNVDKH/EK – p. 14 gabinet internistyczny	2,8 kW	B	-	-	
263		Klimatyzator Samsung AM028JNVDKH/EK – p. 14 gabinet pielęgniarstwa	2,8 kW	B	-	-	
264		Klimatyzator Samsung AM056JNVDKH/EK – p. 5 sala	5,6 kW	B	-	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
		intensywnej terapii					
265		Klimatyzator Samsung AM056JNVDKH/EK – p. 5 sala intensywnej terapii	5,6 kW	B	-	-	
266		Klimatyzator Samsung AR12HSSDBWKNEU/X + jednostka zew. AR12HSSDBWKNEU/X	3,5 kW	B	-	-	
267		Agregat chłodniczy – Aermec ANL-050C	13,4 kW	B+D	-	-	
268		Agregat chłodniczy – Aermec ANL-050C	13,4 kW	B+D	-	-	
269		Agregat chłodniczy VRF-1 AM220JXVHGH/EK	61,6 kW	B+D	-	-	
270		Lodówka Polar		C	Wew3/3	-	
271		Lodówka Polar		C	Wew245	-	
272		Lodówka Polar	CZ250	C	8210086956	-	
273		Lodówka	CZ200	C	82000030412	-	
274		Klimatyzator – gabinet lekarski	2,5kW	C	05-019-001-000		
275	Oddział Wewnętrzny – Pracownia endoskopii gastroenterologiczn	Klimatyzator – gabinet zabiegowy – Sala 147, I piętro, pawilon A	Hyundai 2,5kW	C	XR09XP5aS		
276		Klimatyzator – gabinet zabiegowy – Sala 146, I piętro,	Hyundai 2,5kW	C	XR09XP5aS		

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
	ej	pawilon A					
277		Klimatyzator – gabinet zabiegowy – Sala 148, I piętro, pawilon A	Hyundai 2,5kW	C	XR09XP5aS		
278	Oddział Ortopedyczno-urazowy	Lodówka	Indesit	C	711075250	-	
279		Lodówka	Beko	C	1916445311	-	
280		Lodówka	Zanussi	C	924650353	-	
281		Lodówka	Indesit	C	711075235	-	
282		Klimatyzator – gabinet lekarski	2,5kW	C			
283	Pracownia Endoskopowa	Lodówka Polar	C160	C	9300009437	-	
284		Klimatyzator GREE	3,5kW	C	653-016-001		
285		Klimatyzator GREE	3,5kW	C	653-017-001		
286	Poradnia K	Lodówka Polar		C	-	-	
287	Magazyn	Lodówka	Amica FK	C	11703-42	-	
288	Hotel Piłsudskiego	Lodówka	Polar 230	C	2136	-	
289		Lodówka	Polar TS176	C	4201070588	-	
290	Poradnia Reumatologiczna	Lodówka 135 I		C	-	-	
291	Dyrektor Naczelny	Klimatyzator Chigo CS-25H3A	2,5kW	C	M87AY1A	05-019-01-006	
292		Lodówka 135 I	Polar TA	C	4340000881	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
293	Z-ca Dyrektora Szpitala	Klimatyzator Chigo CS-25H3A	2,5kW	C	M87AY1A	05-019-01-006	
294	Z D O	Lodówka 135 l	Polar TS	C	4191238988	-	
295	Poradnia ortopedyczna	Lodówka	Polar TS	C	4191238102	-	
296		Lodówka	Polar TS	C	4191238980	-	
297		Lodówka TS		C	4221072466	-	
298	Dział Higieny Szpitalnej	Klimatyzator Rotenso KASI K70 RKI - Sterylizacja	6,8kW	B	70141200176/7 0141200076	-	
299		Klimatyzator Rotenso KASI K70 RKI - Sterylizacja	6,8kW	B	70141200179/7 0141200078	-	
300		Lodówka Polar	CZ 200	C	6450005195	-	
301		STACJA Dializ	Chłodziarka		C	808-274-011-001	-
302	Chłodziarka			C	808-274-010-001	-	
303	Chłodziarka			C	808-274-009-001	-	
304	Lodówka Polar			C	-	-	
305	Lodówka MPM			C	-	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
306		Agregat chłodniczy HAIER 40/45kW	MRV III C	B+D	AC39B0E0200A ZE6K0003	-	
307	Poradnia Leczenia zeza	Chłodziarka Polar 284 A		C	04-002-003	-	
308	Oddział Nefrologiczny	Chłodziarka	MPM	C	ZZ-330/14/1	-	
309		Chłodziarka	AMICA	C	04-002-001	-	
310		Chłodziarka	Elektrolux	C	820ccsd	-	
311		Agregat MOZU-12HFN1-QRC8 3,5kW	MDV	B	220075502490	-	
312		Agregat MOJU-36HFN1-RRC8 10,5kW	MDV	B+D	-	-	
313		Chłodziarka	Elektrolux	C	820ccsd	-	
314		Agregat MOZU-18HFN1-QRC8 5,3kW	MDV	B	-	-	
315		Klimatyzator MOU-12-HFN1 – gabinet lekarski	MDV	C			
316		Klimatyzator MOU-12-HFN1 – gabinet lekarski	MDV	C			
317	Poradnia Dermatologiczna	Chłodziarka	MPM	C	04-002-003	-	
318	Dział Utrzymania Ruchu Hotel	Chłodziarka		C	-	-	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
319	Poradnia Laryngologiczna	Chłodziarka	MPM 46CJ-02/A	C	-	-	
320	CSN	Chłodziarka	ARDO	C	04-002-001	-	
321		Klimatyzator	2,5kW	C	05-019-001-011		
322	Sekcja Elektryczna	Klimatyzator BLAUPUNKT - rozdzielnia elektryczna pawilon H (UPS REZONANS) -	BAC-WM-12423-A05T 7kW	B	D20143035021 2406130037/D 201430350812 406130031	-	
323		Klimatyzator BLAUPUNKT - rozdzielnia elektryczna pawilon B pod CSN (UPSY)	BAC-WM-12423-A05T 7kW	B	D20143035021 2406130041/D 201430350812 406130038	-	
324		Klimatyzator BLAUPUNKT - akumulatorownia UPS pawilon B pod CSN	BAC-WM-12423-A05T 7kW	B	D20143035021 2406130015/D 201430350812 406130049	-	
325		Klimatyzator Gree - rozdzielnia IT położnictwa i bloku porodowego - pawilon C - 1 piętro	GWH12QB-K3DNA5D 3,5kW	B	4J93460002139 /4J3156000282 22	-	
326		Klimatyzator Chigo - rozdzielnia elektryczna - pawilon C CCA-48HR1 + COU-48HSR1	14kW	B+D	SAAOWDG6J9C T576000104	-	
327		Chłodziarka „polar”	C160	C	177/1/2	9310009631	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
328		Agregat chłodniczy CLINT 95,9kW	CHA/K/ST/363P/M	A+D	IM11-110438	-	
329		Agregat chłodniczy Lennox	EAC10039M4HN	A+D	10060695ES03 131018	-	
330		Klimatyzator MIDEA - pomieszczenie UPS STACJA DIALIZ - piwnica pawilon A	MCD-36HRN1-R MCC-36HRN1	B+D	D21231779021 5121160015/D 212275221014 A11160007	-	
331		Agregat DAIKIN 110kW	ERAP110MBYNN-B	A+D			
332	Rehabilitacja kardiologiczna - sala 242 - pawilon B	Klimatyzator Gree	2,5kW	C	4J31760037475 /4J9256000355 8	-	
333	Zakład Diagnostyki laboratoryjnej - poczekalnia/korytarz	Klimatyzator Gree	2,5kW	C	GWH24KG/KJD NA5G	-	
334	Zakład Diagnostyki laboratoryjnej – pracownia badań molekularnych	Klimatyzator Rotenso UKURA	3,5kW	C			
335		Klimatyzator Rotenso UKURA	3,5kW	C			
336	Pracownia Angiografii	Klimatyzator SAMSUNG AR24HSFSAWKXEU		B	OB70PADF3001 28H	-	



L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
337	Kardiologicznej - pawilon B, 1 piętro	Klimatyzator SAMSUNG AJ080FCJ4EH/EU		B	Y73BPAFGA00022A	-	
338	Sekcja Informatyki - Serwerownia	Klimatyzator GREE GWH18QD-K6DM32CII 5,5kW		B	4E35530003949/4E35630030514 - K3DNA5J/0	653-015-001	
339		Klimatyzator GWH12KF 3,5/3,8kW		B	4E35530003790/4E35630030510 - K3DNA5J/1	-	
340		Klimatyzator FAA71AUVEB		B	602705E007891	653-013-001	
341		Klimatyzator FAA71AUVEB		B	602705E007892	653-014-001	
342		Agregat zewnętrzny RZAG71M7V1B		B	60325218022847		
343		Agregat zewnętrzny RZAG71M7V1B		B	60325218022865		
344		Agregat Fujitsu AIRSTAGE VRF J-III AJY040LBLAH 12,1/13,6kW		B+D			
345	Apteka ogólnodostępna	Klimatyzator Fujitsu AUXA30GALH 9/10kW		C			
346		Klimatyzator Fujitsu ASYA12GACH 3,6/4,1kW		C		05-019-001-013	

L.p.	Użytkownik	Nazwa urządzenia	Dane charakterystyczne	Rodzaj konserwacji – GRUPA	Numer fabryczny	Numer inwentaryzacyjny Szpitala	Potwierdzenie Wykonawcy wykonania konserwacji/naprawy
347	Główny księgowy	Klimatyzator GREE	2,5kW	C		05-019-001-012	
348	Kasa szpitalna	Klimatyzator GREE	2,5kW	C			
349	Kapelan szpitalny	Klimatyzator GREE	2,5kW	C		653-008-001	

- **GRUPA A:** wykonanie konserwacji, przeglądów **2 razy do roku** – przed rozpoczęciem okresu letniego (marzec-maj) i po zakończeniu okresu letniego (wrzesień-listopad) i naprawy tych urządzeń.
- **GRUPA B:** wykonanie konserwacji, przeglądów **1 raz w roku** – przed rozpoczęciem okresu letniego (marzec-maj) i naprawy tych urządzeń.
- **GRUPA C:** wykonanie napraw urządzeń chłodniczych po zgłoszeniu uszkodzenia przez pracownika Centralnego Systemu Nadzoru Szpitala CSN. Wykonawca zobowiązuje się dokonać przeglądu uszkodzonego urządzenia i pisemnie złożyć ofertę naprawy i uruchomienia uszkodzonego urządzenia (**koszty robocizny, materiałów eksploatacyjnych typu lut, wykrywacza nieszczelności, filtrów, chemii skraplacza/parownika, itp. oraz czynnika chłodniczego do 4 kg, powinny być zawarte w oferowanej cenie ryczałtowej**). Koszt naprawy ma obejmować jedynie uszkodzone części, podzespoły danego urządzenia oraz czynnik chłodniczy w przypadku uzupełnienia ilość większej niż 4 kg dla jednej instalacji (różnica w tych ilościach).
- **GRUPA D:** wykonanie prób szczelności wskazanych urządzeń, zgodnie z wymogami Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) urządzeń chłodniczych, wraz z dokonaniem wpisu do karty urządzenia i wpisu na stronie CRO.