



SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/5/2018

15 marca 2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje w załączeniu wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnienia treści SIWZ:

Pytanie 1

Wykonawca zwraca się z prośbą o korektę przedmiaru instalacji sanitarnych (etap II). Wartości przedmiarowe pozycji dotyczących izolacji rurociągów (poz. 66-70 i 74) są niewłaściwe.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że poniższe pozycje numerowane w zapytaniu odnoszą się do pozycji w Dziale nr 2 pozycji 33-37 i 41

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Element /Pozycja przedmiarowa	Według przedmiaru do SIWZ				Zmiana zgodnie z zapytaniem			
	OPIS /nazwa ZAKRESU ROBÓR	Podstawa wyceny	jm	ilość	OPIS /nazwa ZAKRESU ROBÓR	Podstawa wyceny	JM.	Ilość
Dział nr.2 Instalacja wod-kan /poz.33	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-jednowarstwowym i izolacja 6 mm(C) rurociąg Fi 12-22 mm	KNR 0-34 0101-01	m	82	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-jednowarstwowymi izolacja 25 mm(C) rurociąg Fi 54-70 mm	KNR0340 101-16	m	82
Dział 2 Instalacja wod-kan /poz.34	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-jednowarstwowym i izolacja 6 mm(C) rurociąg Fi 12-22 mm	KNR 0-34 0101-01	m	34	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-jednowarstwowymi izolacja 13 mm(J) rurociąg Fi 28-48 mm	KNR 0-34 0101-07	m	34
Dział 2 Instalacja wod-kan /poz.35	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-jednowarstwowym i izolacja 9 mm(E) rurociąg Fi 28-48 mm	KNR 0-34 0101-04	m	42	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-jednowarstwowymi izolacja 9 mm(C) rurociąg Fi 28-48 mm	KNR 0-34 0101-04	m	42
Dział 2 Instalacja wod-kan /poz.36	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-jednowarstwowym	KNR 0-34 0101-04	m	56	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FZR-	KNR 0-34 0101-04	m	56

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



	i izolacja 9 mm(C) rurociąg Fi 28-48 mm				jednowarst wowymi izolacja 9 mm(C) rurociąg Fi 28-48 mm			
Dział 2 Instalacja wod- kan /poz.37	Izolacja rurociągów otulinami Thermafex FZR- jednowarstwowym i izolacja 13 mm(J) rurociąg Fi 28-48 mm	KNR 0-34 0101-07	m	64	Izolacja rurociągów otulinami Thermafex FZR- jednowarst wowymi izolacja 6 mm(C) rurociąg Fi 12-22 mm	KNR 0-34 0101-01	m	64
Dział 2 Instalacja wod- kan /poz.41	Izolacja rurociągów otulinami Thermafex FZR- jednowarstwowym i izolacja 25 mm(P) rurociąg Fi 12-22 mm	KNR 0-34 0101-14	m	124	Izolacja rurociągów otulinami Thermafex FZR- jednowarst wowymi izolacja 6 mm(C) rurociąg Fi 12-22 mm	KNR 0-34 0101-01	m	124

Pytanie 2

Dotyczy: Jednostki zasilające gazów medycznych

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową (wymagany element wyposażenia mostów zasilających i paneli PS-IOK-2) o poniższych parametrach?

łączna moc diod: 3 x 10W,

średni czas żywotności diod: 50000h,

natężenie światła:

135 000 lux - przy 30 cm,

42 000 lux - przy 50 cm,

12 000 lux - przy 100 cm,

temperatura barwowa: 4750 K,

wielkość plamki świetlnej: 13 cm - przy odległości 1 m,

długość ramienia: 112 cm,

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry techniczne zgodnie z SIWZ.

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia



Pytanie 3

Dotyczy: Jednostki zasilające gazów medycznych

Czy Zamawiający dopuści lampę zabiegową (wymagany element wyposażenia mostów zasilających i paneli PS-IOK-2) o poniższych parametrach?

15 000 luxów w odległości 50 cm

Temperatura barwowa: 3 000 st. K

Współczynnik odzwierciedlenia kolorów: Ra > 80%

Żarówka LED 10W 15st.

8 cm średnica plamy świetlnej z odległości 60 cm od pola pracy, 20 cm z odległości 1 m.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4

Dot. mosty zasilające dla 3 łóżek intensywnej opieki kardiologicznej MZ-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mostów, które nie posiadają systemu monitorująco-alarmującego dla gazów medycznych. Informujemy, iż tego typu sygnalizacja na salach jest sygnalizacją zbędną, wpływającą na rozproszenie uwagi personelu, który o awarii gazów jest informowany przez aparaturę pomiarową lub podtrzymującą. Informacje o stanie gazów winny być przekazywane do służb technicznych, bo to one najszybciej mogą zareagować i przywrócić wymagany prawidłowy stan gazów. Jest to rozwiązanie podnoszące znacznie koszt urządzeń, narzucające konkretnego dostawcę sprzętu i nie mające wpływu na pracę personelu i bezpieczeństwo pacjentów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dot. ścienne panele zasilające dla 2 łóżek intensywnej opieki kardiologicznej PS-IOK-2, ścienne panele zasilające PS-1, PS-2 oraz PS-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie paneli, które nie posiadają manometrów i wakuometru. Informujemy, iż tego typu sygnalizacja na salach jest sygnalizacją zbędną, wpływającą na rozproszenie uwagi personelu, który o awarii gazów jest informowany przez aparaturę pomiarową lub podtrzymującą. Informacje o stanie gazów winny być przekazywane do służb technicznych, bo to one najszybciej mogą zareagować i przywrócić wymagany prawidłowy stan gazów. Aby zastosowanie manometrów miało sens w panelach, personel medyczny musiałby cały czas przebywać w pomieszczeniu i obserwować wskazania manometrów.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. ścienne panele zasilające PS-1, PS-2 oraz PS-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie paneli w których gniazdo RJ45, gniazdo manipulatora oraz gniazda elektryczne i ekwipotencjalne montowane są w kanale elektrycznym, zaś oświetlenie montowane jest w górnym kanale oświetleniowym.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy dokonuje następującej zmiany treści SIWZ:

- 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ otrzymuje nowe brzmienie jak w załączeniu do niniejszego pisma,
- 2) rozdział XI ust. 1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„ 1. Ofertę należy zaadresować zgodnie z opisem wskazanym w Rozdziale X SIWZ oraz złożyć w kancelarii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (pokój 235), Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża **do dnia 22 marca 2018 r. do godz. 10.00**”
- 3) rozdział XI ust. 4 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi **w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 10:30** w sali konferencyjnej (pokój 242) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża.”
- 4) rozdział X ust. 13 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„13. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowanej w następujący sposób:
Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11
18 – 404 Łomża
oraz opisanej w następujący sposób:
„Oferta na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” Nie otwierać przed 22 marca 2018 r. godz. 10.30”
- 5) zapis na stronie tytułowej SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„TERMIN SKŁADANIA OFERT: 22 marca 2018 r. godz. 10.00
TERMIN OTWARCIA OFERT: 22 marca 2018 r. godz. 10.30”

W związku ze zmianą terminu składania ofert, Zamawiający dokonuje zmiany pkt IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu nr 526199-N-2018 z dnia 05.03.2018 r.

podpisał
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
mgr inż. Roman Nojszewski

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Załącznik nr 3 do SIWZ

.....
.....
nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej ustawą PZP, oraz w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej realizowanego w ramach projektu WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17 pn: „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/5/2018**, w imieniu :

.....
(nazwa i adres Wykonawcy)

oświadczam, że:

1. **nie należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), *
2. **należę do grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), *

..... dniar.

.....
podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

* **niepotrzebne skreślić**

UWAGA!

- 1) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **składa każdy z Wykonawców.**

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/5/2018

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna
Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia