

INFORMACJA O ZMIANIE ZAŁĄCZNIKA 7 DO SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę stolarki okiennej w Oddziale Psychiatrycznym i Oddziale Psychiatrycznym Dziennego Pobytu Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/44/2019

1. Zamawiający dokonuje zmiany rodzaju okien w Załączniku nr 7 do SIWZ (dotyczy Pawilonu H) w zakresie stolarki okiennej - okna 02 w ilości szt. 2 na okna o odporności ogniowej EI 60 ,oraz okna 03 w ilości szt. 1 na okna o odporności ogniowej EI 60. Jednocześnie zmieniono rodzaj szyb w oknach 01.3-szt 2 i oknach 01.5 -szt 1 **Poniższa tabela przedstawia ilość i rodzaj stolarki okiennej do wbudowania w Pawilonie H**

I.p.	Numer okna (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ)	Ilość sztuk	Zmiana opisu okna
1	01-1	18	Bez zmian
2	01.2	3	Bez zmian
3	01.3	2	Okno FIX EI 60 ,profil aluminiowy z przegrodą ogniochronną szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej od wewnątrz szyba bezpieczna laminowana mleczna , współczynnik przenikania ciepła Uw 0,89Wm2/K lub niższy dla całego okna ,uszczelki pęczniące pod wpływem temperatury ,parapet zewnętrzny blacha ocynkowana powlekana
4	01.4	5	Bez zmian
5	01.5	1	Okno FIX EI 60 ,profil aluminiowy z przegrodą ogniochronną szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej od wewnątrz szyba bezpieczna laminowana mleczna , współczynnik przenikania ciepła Uw 0,89Wm2/K lub niższy dla całego okna , uszczelki pęczniące pod wpływem temperatury , parapet zewnętrzny blacha

			ocynkowana powlekana
6	02	2	Okno FIX EI 60 ,profil aluminiowy z przegrodą ogniochronną szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej przezroczysta , współczynnik przenikania ciepła Uw 0,89Wm2/K lub niższy dla całego okna ,uszczelki pęczniące pod wpływem temperatury , parapet wewnętrzny konglomerat kamienny gr 3cm ,parapet zewnętrzny blacha ocynkowana powlekana
7	01.6	19	Bez zmian
8	03	1	Okno FIX EI 60 ,profil aluminiowy z przegrodą ogniochronną szyba ogniochronna dostosowana do odporności ogniowej przezroczysta , współczynnik przenikania ciepła Uw 0,89Wm2/K lub niższy dla całego okna ,uszczelki pęczniące pod wpływem temperatury , parapet wewnętrzny konglomerat kamienny gr 3cm ,parapet zewnętrzny blacha ocynkowana powlekana ,roletka wewnętrzna materiałowa

2. Zamawiający w zakresie Załącznika nr 7 do SIWZ - dotyczy budynku dziennego pobytu w zakresie okna oznaczonego **01 -20 sztuk** wymaga otwierania górnych naświetli z poziomu podłogi (samozamykacze) zgodnie z zapisami w STWIOR. Wymiar otworu w murze 174 x167 cm

3. Zgodnie z dokonaną zmianą rodzaju stolarki okiennej Zamawiający dokonuje zmian w przedmiarze robót i zamieszcza nowy przedmiar robót .