

Załącznik nr 1 - Wykaz klimatyzatorów do montażu

L.p.	Lokalizacja klimatyzatora, powierzchnia chłodzenia	Typ klimatyzatora	Orientacyjna długość przyłącza zasilającego elektrycznie [m]	Orientacyjna odległość sieci jednostki zewnętrznej do wewnętrznej [m]	Orientacyjna długość sieci skroplin i lokalizacja [m]
1	Oddział Laryngologiczny, punkt zabiegów pielęgniarских, sala nr 340, III piętro, pawilon A, powierzchnia - 25m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split , moc min. 2,5kW	15	5	5 - jednostka zewnętrzna
2	Oddział Obserwacyjno-zakaźny, gabinet zabiegowy, parter, Pawilon B, powierzchnia - 12m <sup>2</sup>	Klimatyzator przenośny, moc min. 1,5kW, klasa energetyczna min. A	15	-	-
3	Oddział chorób Wewnętrznych, pracownia endoskopii gastroenterologicznej, sala nr 147, I piętro, pawilon A, powierzchnia chłodzenia - 18m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split , moc min. 2,5kW	15	5	5 - jednostka zewnętrzna
4	Oddział Chirurgiczny, gabinet zabiegowy, sala nr 365, III piętro, pawilon A, powierzchnia chłodzenia - 20m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split, moc min. 2,5kW	15	5	5 - jednostka zewnętrzna
5	Zakład Diagnostyki Obrazowej, pracownia opisowni lekarskiej, sala nr 164, I piętro, pawilon B, powierzchnia chłodzenia - 25m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split, moc min. 2,5kW	15	5	5 - jednostka zewnętrzna
6	Zakład Diagnostyki Obrazowej, pracownia USG, sala nr 175, I piętro, pawilon B, powierzchnia chłodzenia - 20m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split, moc min. 2,5kW	15	5	5 - jednostka zewnętrzna
7	Oddział chorób Wewnętrznych, pracownia endoskopii gastroenterologicznej, sala nr 146, I piętro, pawilon A, powierzchnia chłodzenia - 21m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split , moc min. 2,5kW	20	5	5 - jednostka zewnętrzna

8	Oddział chorób Wewnętrznych, pracownia endoskopii gastroenterologicznej, sala nr 148, I piętro, pawilon A, powierzchnia chłodzenia - 25m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split , moc min. 2,5kW	20	5	5 - jednostka zewnętrzna
9	Oddział Dziecięcy, sala nr 207, II piętro, pawilon H, powierzchnia chłodzenia - 25m <sup>2</sup>	Klimatyzator ścienny split, moc min. 2,5kW	15	5	5 - jednostka zewnętrzna

**UWAGA :**

- 1. Podane powyżej długości sieci przyłącza elektrycznego, odległości jednostek zewnętrznych od wewnętrznych oraz odprowadzenia skroplin są orientacyjne, Wykonawca podczas wizji lokalnej określi te odległości,**
- 2. Wykonawca podczas wizji lokalnej określi zasadność montażu instalacji i pompki skroplin do poszczególnych jednostek wewnętrznych klimatyzatorów.**
- 3. Cena jednostkowa ma zawierać wszystkie koszty związane z dostawą, montażem i uruchomieniem klimatyzatora, od przyłącza elektrycznego wraz z zabezpieczeniem i pomiarami elektrycznymi, po instalację chłodniczą z wszelkimi niezbędnymi do prawidłowej pracy klimatyzatora instalacjami, urządzeniami i podzespołami.**