


270

WYMIARY ISTN, CAŁEGO FUNDAMENTU WG.
PROJEKTU BUDOWLANEGO Z 1980 ROKU TO
2700X5300, NA FUNDAMENCIE WYKONANA
WARSTWA WYGŁUSZAJĄCA, TŁUMIACA



2 "SŁUPKI" - KONSTRUKCJE WSPORCZE NA
KTÓRYCH JEST ZAMOCOWANY
ISTN. AGREGAT PRAGA 608KVA,
WYMIARY - 21,5X28X290, FUNDAMENT Z
LEJEM POD MISEJĄ OLEJOWĄ

290

120

21,5

21,5

163

530