



KOMENDANT MIEJSKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W ŁOMŻY

2016-12-21
8710

Łomża, 16. grudnia 2016 r.

MZ.5580.15.2010.AK

DO
U-6 Dyktu Kuchni
złose dla p.poz
WMS

Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Al. Piłsudskiego 11
18-404 Łomża

DECYZJA

Na podstawie art. 26, ust. 1, pkt. 1 i art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 603 ze zmianami.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami), po rozpatrzeniu prośby Pana Krzysztofa Bałata – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży otrzymanej 8 grudnia 2016 r. dotyczącej decyzji Komendanta Miejskiego PSP w Łomży nr MZ.5580.15.2010 z 26 maja 2015 r. wydanej w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniach 12 i 13 kwietnia 2010r. przez mł. bryg. mgr inż. Grzegorz Wilczyński – Kierownik Sekcji ds. Kontrolno-Rozpoznawczych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży oraz st. kpt. mgr inż. Adam Kalinowski – St. Specjalista w Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej KM PSP w Łomży w: Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

*zmieniam decyzję w zakresie terminów wykonania
i nakazuję*

Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

1. Szpital Wojewódzki w Łomży wyposażyć w dźwiękowy system ostrzegawczy.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity: Dz. U. nr 178, z 2009r. poz. 1380 ze zmianami/ w związku z § 29, ust. 1, pkt. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),

Termin realizacji: 31.12.2017 r.

2. Pozostałe punkty decyzji pozostają bez zmian.

UZASADNIENIE


W dniach 12 i 13 kwietnia 2010 r. przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w: Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w czasie których wykazano ww. uchybienia. Usunięcie tych nieprawidłowości wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego.

W czasie przeprowadzania czynności kontrolno-rozpoznawczych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży stwierdzono, że liczba łóżek w ww. obiekcie wynosi 589. Zgodnie z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej stosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwiającego rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, jest wymagane między innymi w szpitalach i sanatoriach o liczbie łóżek powyżej 200 w budynku. W związku z powyższym Szpital Wojewódzki w Łomży wyposażony należy w dźwiękowy system ostrzegawczy.

W piśmie nr Sz.W.IP.270.29.2016 z 7 grudnia 2016 r., które do tutejszej komendy wpłynęło 8 grudnia 2016 r. od Pana Krzysztofa Bałata – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży informuje, iż brak możliwości zrealizowania powyższego nakazu w bieżącym roku spowodowany jest nieprzyznaniem środków finansowych na planowane przez Szpital na rok 2016 zadania inwestycyjne w zakresie ochrony przeciwpożarowej przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Szacunkowy koszt wykonania DSO w pozostałych pawilonach budynku głównego Szpitala wynosi ok. 500 tys. złotych. Mimo braku środków na przedmiotowe cele ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Szpital Wojewódzki w Łomży, w ramach środków własnych (w tym pozyskanych z PZU - 15 tys. złotych) wykonał w bieżącym roku trzy nakazy, na łączny koszt 164 798 złotych, z następujących decyzji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży:


1. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej system oświetlenia ewakuacyjnego występujący w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
2. Doprowadzić do pełnej sprawności instalację sygnalizacji pożaru występującą w budynku Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
3. 3. Doprowadzić do pełnej sprawności drzwi znajdujące się w środkowej klatce schodowej paw. A (nr 9), które nie zamykają się w warunkach pożarowych.

W związku z prośbą o przedłużenie terminu wykonania zalecenia dotyczącego, aby Szpital Wojewódzki w Łomży wyposażony w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz faktem, że obowiązek decyzji dotyczący wykonania pozostałych punktów został wykonany, jak również tym, że wykonano już DSO w pawilonie A szpitala, postanowiono przedłużyć do 31 grudnia 2017 r. termin wykonania punktu decyzji nr MZ.5580.15.2010 z 26 maja 2015 r.. dotyczący wyposażenia Szpitala Wojewódzkiego w Łomży w dźwiękowy system ostrzegawczy. Usunięcie tej nieprawidłowości wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego .



W związku z powyższym postanawiam jak w sentencji decyzji .

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ul. Warszawska 3 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży ul. Sikorskiego 48/94 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

st. bryg. mgr inż. Dłopiży Krzyna

Otrzymują:

Szpital Wojewódzki
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża.