



zakres opracowania



## SCHEMAT PODŁĄCZENIA GRZEJNIKÓW DO PIONU:



## LEGENDA:

- grzejnik płytowy bocznozasilany
- grzejnik łazienkowy
- projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie (w podłodze)
- projektowana instalacja centralnego ogrzewania – powrót (w podłodze)
- 8 numer pionu instalacji centralnego ogrzewania
- projektowana zabudowa g–k

0.29 +20 °C  
(numer (temperatura  
pomieszczenia) pomieszczenia)  
Φwym: 1200 W  
(zapotrzebowanie na ciepło)

opis pomieszczenia

### UWAGA:

- przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone układać zachowując zasadę prowadzenia rur lekko łukami umożliwiając samokompensację wydłużeń termicznych rurociągów;
- rurociągi montować na konsolach, uchwytach montażowych;
- zaprojektowaną instalację centralnego ogrzewania należy wpisać w istniejące piony, których dokładną lokalizację należy skorygować w trakcie wykonywania robót.
- Przebieg instalacji przez elementy pomieszczeń zamkniętych wydzielonych przegrodami w klasie nie niższej niż EI 60 bądź REI 60 (obudowane klatki schodowe, etc.) o średnicy większej niż 4 cm zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej elementu (ściany, stropu).
- W związku z powyższym:
  - w przypadku rur miedziowych – masy pełniające.
  - w przypadku rur metalowych – masy wypełniające.

**Modern E ko** Wojciech Świerczyński  
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9  
tel. 882 - 147 - 538 42-207 Częstochowa

Investor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Branża:	Sanitarna		
Temat:	Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"		
Adres inwestycji:	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża,		
Projektant:	mgr inż. Seweryn Urbański	SLK/3876/POOS/11	specjalność instalacyjna 12.2022
Sprawdził:	mgr inż. Kamila Dziubek	SLK/2573/POOS/09	specjalność instalacyjna 12.2022
Rzut parteru - instalacja centralnego ogrzewania			Skala: 1:100 Nr rysunku C1