

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314  
[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl) [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

---

ZT-SZP-226/ 01/7/2017 28.02.2017r.

**Do wszystkich zainteresowanych**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *przebudowę Apteki Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”***

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

**Pytanie 1:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie przedmiarów w formacie .ath.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający udostępni przedmiary w formacie ath. Przedmiary nie uwzględniają odpowiedzi udzielonych na zapytania.**

**Pytanie 2:**

Czy wyposażenie oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii wchodzi w zakres wyceny do przetargu na przebudowę apteki szpitalnej. Jeśli tak to prosimy o wykaz wyposażenia oraz rodzaj w/w aparatu cyfrowego wraz z opisem.

**Odpowiedź:**

**Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy wyposażenia technologicznego i aparatu do mammografii.**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano – instalacyjnych opisanych w SIWZ.**

**Pytanie 3:**

Brak jest czytników w instalacji kontroli dostępu. Proszę o określenie ich parametrów.

**Odpowiedź:**

**Czytnik kart zbliżeniowych np. MIFARE/Desfire EV1 (wymaga interfejsu Wieganda i modułu IMP) lub równoważny, zewnętrzny ACI406 lub równoważny . Do tego systemu należy przewidzieć 20 kart zaprogramowanych dla Użytkownika.**

**Pytanie 4:**

Brak opisu instalacji domofonowej. Jeśli nie ma podanych typów urządzeń (nie gorsze niż) to należy opisać przynajmniej podstawowe funkcje systemu lub narysować schemat które z wymienionych funkcji ma spełniać

- a) słuchawkowy czy głośnomówiący,
- b) system cyfrowy czy analogowy, a może IP,
- c) czy wywołanie ma być dźwiękowe typu dzwonek, czy głosowe wymuszone, niezależnie od tego czy zostanie odebrane czy nie,
- d) czy z unifonów można się dodzwonić do pozostałych abonentów czy tylko do nich jak w bloku,
- e) czy interkom to unifon interkomowy z przyciskami czy co innego np. stacja interkomowa równorzędna,

- f) czy interkom przy wejściu to stacja bramowa interkomowa, czy kasetka rozmówna domofonu
- g) tylko audio czy i wideo,
- h) czy rozmowy mają być rejestrowane?

**Odpowiedź:**

- Ad- a) system słuchawkowy wewnątrz**
- Ad- b) system cyfrowy**
- Ad- c) wywołanie ma być dźwiękowe typu dzwonek,**
- Ad- d) z unifonów można się dodzwonić do pozostałych abonentów,**
- Ad- e) interkom to unifon interkomowy z przyciskami,**
- Ad- f) przy wejściu kasetka rozmówna domofonu,**
- Ad- g) tylko audio,**
- Ad- h) rozmowy nie mają być rejestrowane**

**Pytanie 5:**

W rzutach na projekcie wykonawczym woda dejonizowana prowadzona rurami ABS zaznaczona jest tylko jako jedna nitka w pom 1/ 3. Z kolei w przedmiarze pojawia się w aptece oraz w pracowni cytostatycznej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności oraz zakresu prac do wyceny.

**Odpowiedź:**

**Zasilanie w wodę dejonizowaną jest w aptece i pracowni cytostatyków według projektu wykonawczego.**

**Pytanie 6:**

Czy we wszystkich instalacjach wpinamy się do istniejącego pionu czy też należy wykonać dodatkowy pion?

**Odpowiedź:**

**Instalacje wod-kan projektowane będą wpinane w istniejące piony.**

**Pytanie 7:**

W opisanie technicznym instalacje wykonane z rur wielowarstwowych pe a w liście nakładów pojawiają się rury pe i pp. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

**Według projektu wykonawczego**

**Pytanie 8:**

Czy dostawa i montaż armatury (umywalki, wanny, miski ustępowe, baterie) wchodzi w zakres zamówienia? Jeżeli tak, to proszę o wyjaśnienie rozbieżności w opisie wc na stelażu a w liście nakładów miski kompakt.

**Odpowiedź:**

**Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż umywalk, zlewozmywaków, baterii oraz wc na stelażu.**

**Pytanie 9:**

Uprzejmie prosimy o zamieszczenie przedmiarów robót w wersji edytowalnej w formacie .ath.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.**

**Pytanie 10:**

Działając na podstawie art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych w zw. z § 5 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, na jakim poziomie została ustalona szacunkowa wartość zamówienia bez podatku od towarów i usług lub przesłanie fragmentu protokołu postępowania zawierającego informację o szacunkowej wartości zamówienia w ww. postępowaniu.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zgodnie z zapisem zawartym w pkt 2 ppkt 4 wzoru protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN) stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1128)**

wypełnia ppkt 4 po otwarciu ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, o zmianie w treści umowy, której projekt znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ, w ten sposób, że w preambule dopisuje się słowa „współfinansowane z budżetu państwa”. Preambuła otrzymuje brzmienie:

*„Umowa zawarta jest w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na przebudowę apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”, **współfinansowane z budżetu państwa**, znak sprawy ZT-SZP-226/01/7/2017.*

**DYREKTOR**

**SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO**

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

*mgr inż. Krzysztof Balata*