

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 314 – **Sekcja zamówień publicznych**
e - mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/01/21/2017

06.03.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) i Dźwiękowego Sytemu Ostrzegawczego (DSO) oraz projektu technicznego podziału obiektu na strefy pożarowe dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą, przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ.

Pytanie 1:

Wg P. 3.5, wykonawca zobowiązuje się do „...sporządzenia projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż, uwzględniające przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych...” – powyższy zapis oznacza wykonanie szeroko rozumianego projektu budowlanego, znacznie przekraczającego jedynie projekty systemu SSP i DSO, a uwzględniającego między innymi branże:

- architektoniczną i konstrukcyjną w zakresie przegród ppoż (wydzielenia klatek schodowych, drzwi ppoż w tym dymoszczelnych na korytarzach, wydzielenia pozostałych stref pożarowych, itp.)
- elektryczną między innymi w zakresie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
- sanitarną między innymi w zakresie hydrantów, wentylacji przedsionków ppoż, itp.
- teletechniczną w zakresie oddymiania klatek schodowych

Czy zakres zamówienia ogranicza się do wykonania projektów systemu DSO i SSP oraz podziału na strefy pożarowe czy do sporządzenia projektów wszystkich koniecznych branż uwzględniając przystosowanie obiektu do obowiązujących norm i przepisów?

Ad.1. Zakres zamówienia ogranicza się do wykonania projektów, jak w opisie przedmiotu zamówienia (pkt 3. SIWZ). Nadmieniam, iż przy wykonywaniu projektu technicznego podziału obiektu głównego (pawilony: A, B, C, D, E, F, G, H) tut. Szpitala na strefy pożarowe, wraz z elementami przegród i śluz należy uwzględnić wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12. 04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z póź. zm.).

Pytanie 2:

Wg p. 5.3.3 „...wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą wymagane uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych...”

Instalacje SSP i DSO należą do instalacji teletechnicznych, dla których właściwymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej. Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadania dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie ograniczonym lub bez ograniczeń?

Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w pkt. 5.3.3. Zamawiający określił podstawowe wymagania dla osób realizujących przedmiot zamówienia. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami w zakresie przedmiotu zamówienia.

DYREKTOR
SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Krzysztof Bałata