



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S				WAW BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK				Obiekt: Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Dzielnica nr 12191 Obr. Łomża bud. kal. XI Inwestor: Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża				FUNKCJA: Projektował Opracował Sprawdził		NAZWIŚKO: inż. T. Podołocki mgr inż. R. Biliński mgr inż. A. Gwizdała		DATA: V.2017 V.2017 V.2017		NR UPRAWNIENI: 182/Gd99		PODPIS:		Podziałka: - Format: A3		Opracowanie: Tytuł rys. Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych		Rozdzielnica STUIT2/4 Schemat ideowy - arkusz 2		Nr proj.: Nr rys.: E3-33	
--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	---	--	----------------------------------	--	-------------------------	--	---------	--	----------------------------	--	---	--	--	--	-----------------------------	--