

Lp	Symbol	Typ	Opis	Producent	Model	Ilość	Jm	Uwagi
1			Tablica ogólnego przeznaczenia 1x12 mm			1	szt.	
2			Przycisk alarmowy/wezwanie - chwilowy, montaż podtynkowy, w komplecie z wkładem			10	szt.	
3			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
4			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
5			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
6			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
7			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
8			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
9			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
10			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
11			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
12			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
13			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
14			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
15			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
16			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
17			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
18			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
19			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
20			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
21			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
22			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
23			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
24			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
25			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
26			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	
27			Oprawa oświetleniowa z modułem awaryjnym, montaż natynkowy, w komplecie z wkładem			1	szt.	

W pomieszczeniu wymienić istn. oprawy oświetleniowe na nowe. Istn. instalacje przejrzyć co do wykonania w nowych rozdzielnicach.

W pomieszczeniu wymienić istn. oprawy oświetleniowe na nowe. Istn. instalacje przejrzyć co do wykonania w nowych rozdzielnicach.

Puszki do zakończenia obwodów wprowadzanych do pomieszczenia K.12

Puszki do zakończenia obwodów wprowadzanych do pomieszczenia K.13

Puszki do zakończenia obwodów wprowadzanych do pomieszczenia K.10 i kontroli opraw awaryjnych (co 6 sztuk)

Pomieszczenie poza zakresem opracowania

Pomieszczenie poza zakresem opracowania

Pomieszczenie poza zakresem opracowania

Strefa XII ZL II

OZNACZENIE ELEMENTÓW INSTALACJI

element zasilany z obwodu "YY", dla oprav oświetleniowych i łączników–segment odw. "ss", rozdzielnica zasilająca "YYY", nr bazowy elementu w zestawieniu materiałów "XX"

SYMBOLE ELEMENTÓW INSTALACJI

- rozdzielnica, tablica rozdzielcza
- GWP — przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- oświetlenie awaryjne ogólne
- oświetlenie awaryjne ewakuacyjne
- oświetlenie podstawowe
- łącznik oświetleniowy pojedyńczy IP20 / łącznik oświetleniowy pojedyńczy bryzgoszczelny
- łącznik oświetleniowy schodowy IP20 / łącznik oświetleniowy schodowy bryzgoszczelny
- łącznik oświetleniowy świecznikowy IP20 / łącznik oświetleniowy świecznikowy bryzgoszczelny
- łącznik chwilowy IP20 / łącznik chwilowy bryzgoszczelny

Uwaga:
Szczegółowe zestawienie materiałów znajduje się w opisie do projektu.

ETAP 1 - KARDIOLOGIA

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA SZYBKIE, SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECIOWYM TN-C-S

WAW
BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI ARCHITEKTURY
UL. CYGANKA 7 87-800 WŁOCŁAWEK

Obiekt	Przebudowa istn. pomieszczeń w pawilonie A, V piętro Działka nr 12191 Obr. Łomża bud. kat. XI
Inwestor	Szpital Wojewódzki w Łomży Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

FUNKCJA	NAZWISKO	DATA	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	inż. T.Pobłocki	V.2017	182/Gd/99	
Opracował	mgr inż. R.Bilński	V.2017		
Sprawdził	mgr inż. A.Gwizdała	V.2017	63/Gd/2002	

Podziałka	Opracowanie	Nr proj.
1:100	Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych	
Format	Tytuł rys.	Nr rys.
-	Plan instalacji oświetleniowej	E2-02

860 x 297