






 grzejnik higieniczny bocznozasilany

- |   |  |
|---|--|
|  | grzejnik łazienkowy  |
|  | istniejący pion instalacji centralnego ogrzewania          |
|  | projektowana instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie |
|  | projektowana instalacja centralnego ogrzewania – powrót    |

002 +20 °C  
(temperatura powietrza)  
Φwym.: 1200 W  
(zapobieganie nadgrzaniu)

- instalacje prowadzoną w brzościach ściennych oraz posadzkowych wykonaną z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PE-RT z wkładką aluminiową;
- instalacje prowadzoną wewnątrz wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej;
- rurociągi montować na konsolach, uchwytach montażowych.

	
tel. 882 - 147 - 538	Wojciech Świerczyński ul. Piętaszkiego 12 42-207 Częstochowa
Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Pilsudskiego 11, 18-404 Łomża
Fałaza:	<b>PROJEKT BUDOWLANY</b>

Branża:	Sanitarna				
Temat:	Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie A, VII piętro lewa, na potrzeby Oddziału Laryngologicznego w ramach realizacji projektu pn. "Ograniczenie transmisji rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 w codziennej praktyce lek medycznej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 podczas konsultacji otolaryngologicznych" Szpital Wojewódzki im. Karłowicza Stefana Wyszyńskiego, Al. Piłsudskiego 11, 15-404 Łomża, data: na 12/19/2020, obwód 0 jednostka ew. 2005/20_1				
Projektował:	mgr. inż. Sławomir Urbaniski	SLK.037/P/0005/11	specjalność: laryngologia	10.2020	
Sprawdzał:	mgr. inż. Kamila Dziurka	SLK.057/P/0005/09	specjalność: radiologia	10.2020	
Rzut Piętra VII - instalacja centralnego ogrzewania				Skala: 1:100	ry.