



SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/1/2021

Łomża dnia...*24*...04. 2021 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(dalej: SWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy PZP na dostosowanie istniejącej Sali operacyjnej laryngologicznej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11 w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjent z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID -19” Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych”, znak sprawy ZT-SZP-226/01/1/2021

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej *Ustawą*, przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Z jakiego materiału powinny być wykonane ściany działowe? W opisie technicznym w punkcie „9. Rozwiązania architektoniczno-budowlane” napisane jest , że należy je wykonać z płyt g-k, natomiast w punkcie „7. Zakres robót budowlanych”, że wykonane są w płyt cementowo-włókienniczych.

### Odpowiedź:

Ścianki działowe wykonać należy z płyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo z izolacją wewnątrz.

Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży  
*Jarosław Pokoleńczuk*