

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RSPR/FSA	RSPR/Q00	RSPR/L1		RSPR/F001	RSPR/F002		RSPR/FS01	RSPR/FS02		RSPR/FT01	RSPR/FT02	RSPR/FT03	RSPR/FT04	RSPR/FT05	RSPR/FT06	RSPR/FT07
TYP KABLA/CABLE TYPE	5x(LGY 1x16)				N2XH-J 3x1,5			N2XH-J 3x2,5			N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5	N2XH-J 3x2,5
MOC/POWER					0,1kW			1,0kW			18,5kW	18,5kW	18,5kW	1,0kW	2,0kW	1,0kW	1,0kW
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP2	ZASILANIE	KONTROLA NAPIĘCIA		OŚWIETLENIE OGÓLNE POM. NR 1.1	REZERWA		GNIAZDA OGÓLNE POM. NR 1.1			SPRĘŻARKA 1 POM. NR 1.1	SPRĘŻARKA 2 POM. NR 1.1	SPRĘŻARKA 3 POM. NR 1.1	GNIAZDO POM. NR 1.1	GNIAZDO POM. NR 1.1	GNIAZDO POM. NR 1.1	GNIAZDO POM. NR 1.1

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża: Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021	

Schemat rozdzielnicy RSPR

Skala: -

Nr rysunku IE-209 ark. 1z2

A4



RSPR/FT08	RSPR/FT09		RSPR/FW01
			N2XH-J 5x6
			2,9kW
REZERWA	REZERWA		SZAFA STER. WENTYLATORA



RSPR

Rozdzielnica stojąca,

IP55, II kl. izolacji, IK10, gł. 275 mm

Charakterystyka obudowy:

Prąd znamionowy In: 800A
Stopień ochrony: IP55
Klasa izolacji: II
odporność udarowa IK10
kolor: RAL 7035
normy: VDE 0660, część 500 /
PN-EN 61439-1
wymiary zewnętrzne według normy DIN 43870
stopień ochrony IP55 według normy VDE 0470 część 1
(PN EN 60529), IP 3X przy otwartych drzwiach
stopień ochrony IP 3X przy otwartych drzwiach
odcinki penetracji i powietrzne według normy VDE 0110,
część 1 oraz 2/1.89
kategoria przepięciowa III/IV
stopień zanieczyszczenia 3
klasa materiału izolacyjnego II
blacha stalowa: 1,5 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalane

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**
Branża:	Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1				
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021	
Schemat rozdzielnicy RSPR				Skala: -	Nr rysunku IE-209 ark. 2z2

A4