

NR OBWODU/No.CIRCUIT	RBO/FSA	RBO/Q00	RBO/QAPS1	RBO/L1	RBO/L2	RBO/L3		RBO/QS01	RBO/QS02	RBO/QS03	RBO/QS04	RBO/QS05	RBO/QS06	RBO/QS07	RBO/QS08	RBO/QS09	RBO/QS10
TYP KABLA/CABLE TYPE	5x(LGY 1x16)							N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16		
MOC/POWER								6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW		
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP2	ZASILANIE	ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI	KONTROLA NAPIĘCIA	KONTROLA NAPIĘCIA	KONTROLA NAPIĘCIA		ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.39	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.40	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.41	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.41	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.26	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.24	ROZDZIELNICA IT SALA WYBUDZEŃ 0.18	ROZDZIELNICA IT SALA WYBUDZEŃ 0.18	REZERWA	REZERWA

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża: Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021	

Schemat rozdzielnicy RBO i RBOG

Skala: -

Nr rysunku IE-206 ark. 1z3

A4



NR OBWODU/No.CIRCUIT	RBOG/FSA	RBOG/Q00	RBOG/QAPS1	RBOG/L1	RBOG/L2	RBOG/L3		RBOG/QS01	RBOG/QS02	RBOG/QS03	RBOG/QS04	RBOG/QS05	RBOG/QS06	RBOG/QS07	RBOG/QS08	RBOG/QS09	RBOG/QS10
TYP KABLA/CABLE TYPE	5x(LGY 1x16)							N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 3x16	N2XH-J 5x10	N2XH-J 5x10
MOC/POWER								6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW	6,3kW
OPIS DESCRIPTION	OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYP2	ZASILANIE	ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI	KONTROLA NAPIĘCIA	KONTROLA NAPIĘCIA	KONTROLA NAPIĘCIA		ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.39	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.40	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.42	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.41	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.26	ROZDZIELNICA IT SALA OPERACYJNA 0.24	ROZDZIELNICA IT SALA WYBUDZEŃ 0.18	ROZDZIELNICA IT SALA WYBUDZEŃ 0.18	ROZDZIELNICA OGÓLNA BLOKU E	ROZDZIELNICA OGÓLNA BLOKU B

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża

Faza: **PROJEKT TECHNICZNY**

Branża: Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1				
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021	
Schemat rozdzielnicy RBO i RBOG				Skala: -	Nr rysunku IE-206 ark. 2z3

A4



RBOG/QS11	RBOG/QS12	
REZERWA	REZERWA	



RBO + RBOG
Rozdzielnica stojąca,
IP55, II kl. izolacji, IK10, gł. 400 mm

Charakterystyka obudowy:
Prąd znamionowy In: 800A
Stopień ochrony: IP55
Klasa izolacji: II
odporność udarowa IK10
kolor: RAL 7035
normy: VDE 0660, część 500 /
PN-EN 61439-1
wymiary zewnętrzne według normy DIN 43870
stopień ochrony IP55 według normy VDE 0470 część 1
(PN EN 60529), IP 3X przy otwartych drzwiach
stopień ochrony IP 3X przy otwartych drzwiach
odcinki penetracji i powietrzne według normy VDE 0110,
część 1 oraz 2/1.89
kategoria przepięciowa III/IV
stopień zanieczyszczenia 3
klasa materiału izolacyjnego II
blacha stalowa: 1,5 mm,
powlekana lakierem proszkowym i wypalane

Modern Eko
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa
tel. 882 - 147 - 538

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT TECHNICZNY**
Branża:	Elektryczna

Temat:

Przebudowa istniejących pomieszczeń w Pawilonie B i E, II piętro, na potrzeby Bloku Operacyjnego z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach realizacji projektu pn. „Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19."

Adres inwestycji:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego AL. Piłsudskiego 11; 18-404 Łomża; działka nr 12191/3; obręb Łomża 1;jednostka ew. Łomża miasto 206201_1				
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	02.2021	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność elektryczna	02.2021	
Schemat rozdzielnicy RBO i RBOG				Skala: -	Nr rysunku IE-206 ark. 3z3

A4