



LEGENDA:

- 8381** CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU
- 833** CZUŁKA DYMU – OPTYCZNA
NAD SIŁOWNIĄ PODMIESZANIA
- 834** CZUŁKA DYMU – WIELOSENSOROWA
- 835** WSKAŹNIK ZASILANIA CZUŁKI
- 836** RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻARU
- 837** MODUŁ 1-WESŁ/0-WYŚŚ
- 838** MODUŁ 1-WESŁ/1-WYŚŚ
- 839** MODUŁ 4-WESŁ/0-WYŚŚ
- 840** MODUŁ 4-WESŁ/1-WYŚŚ
- 841** ZASILACZ 24V
- 842** SIŁOWNIK KLAPY PROZ. – NO
- 843** SIŁOWNIK DRZWI AUTOMATYCZNECH
- 844** KONTROLA DOSTĘPU – JEDNOSTRONNA
- 845** KONTROLA DOSTĘPU – DWUSTRONNA
- 846** CENTRALA WENTYLACJA

Wskazówki:

- 8381 – Centrala sterująca z 12 przekaźnikami i 12 wejściami.
- 833 – Czujka dymu optyczna.
- 834 – Czujka dymu wielosensorowa.
- 835 – Wskaźnik zasilania czujki.
- 836 – Ręczny ostrzegacz pożaru.
- 837 – Moduł 1-wesł/0-wyśś.
- 838 – Moduł 1-wesł/1-wyśś.
- 839 – Moduł 4-wesł/0-wyśś.
- 840 – Moduł 4-wesł/1-wyśś.
- 841 – Zasilacz 24V.
- 842 – Siłownik klapy proz. – NO.
- 843 – Siłownik drzwi automatycznych.
- 844 – Kontrola dostępu – jednustronna.
- 845 – Kontrola dostępu – dwustronna.
- 846 – Centrala wentylacji.

<p>Modern E ko</p> <p>tel. 882 - 147 - 538</p>		<p>Wojciech Świerczyński</p> <p>ul. Piłsudskiego 12 lok.9</p> <p>42-200 Częstochowa</p>	
<p>Investor:</p> <p>Szpital Wojewódki im. Karłowicza Stefana Wyszczepko</p> <p>Al. Piłsudskiego 11; 18-040 Łomża</p>	<p>Projekt Techniczny</p>	<p>Temat:</p> <p>Przebudowa iainaległych pomieszczeń w Pawilonie B I E. II piętro, na potrzeby Biura Operacyjnego z Pododdziałem Strefy Pogotowia Szpitala Wojewódzkiego im. Karłowicza Stefana Wyszczepko, z dotychczasowego z użyciem systemów endoskopowych nosa z złożeń diagnostycznych oraz tymczasowej kompletowanej u pacjentów z podzieleniem lub podzieleniem zakazania SMC-020 w podziemiu choroby COVID-19</p>	<p>Adres inwestycji:</p> <p>Al. Piłsudskiego 11; 18-040 Łomża, działka nr 2191/3; obręb Łomża 1</p>
<p>Plan instalacji SSP, Rzut poddasza</p>	<p>Wykonanie</p> <p>11:00</p>	<p>Wzrost</p> <p>1:100</p>	<p>Wzrost</p> <p>1:100</p>