



UWAGA

1. W ISTNIEJĄCYCH POLACH NR 9 i 18 WYMIENIĆ WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE APARATY ZGODNIE ZE SCHEMATEM
2. ISTNIEJĄCA SZYNY ZBIORCZE POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN. ZASILANIE Z SZYN WYKONAĆ POPRZEZ BLOKI ROZDZIELCZE LUB KLEMY. ZABRANIA SIĘ WIERCENIA W SZYNACH GŁÓWNYCH.
3. ELEWACJE ROZDZIELNIC DOSTOSOWAĆ DO NOWYCH APARATÓW. ZAŚLEPIĆ NIEWYKORZYSTANE OTWORY.
4. WYKONAĆ NOWE OPISY I RELACJE OBWODÓW NA ELEWACJI ROZDZIELNICY
5. NINIEJSZY PROJEKT NIE UWZGLEDNIA MODERNIZACJI ZASILANIA ROZDZIELNICY.

– ROZŁĄCZNIK KOMPAKTOWY Z CEWKĄ WYBIJAKOWĄ

– ROZŁĄCZNIK IZOLACYJNY

PF – AUTOMATYCZNY PRZEŁĄCZNIK FAZ

Modern Eko
tel. 882 - 147 - 538
Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
Faza:	**PROJEKT WYKONAWCZY**
Branża:	Elektryczna
Temat:	**Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży"**
Adres inwestycji:	Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, obręb Łomża 1, jednostka ew. Łomża miasto 206201_1

Projektował:	mgr inż. Grzegorz Drelich	nr upraw. bud. SLK/0605/POOE/04	specjalność inst. elektryczne	01.2023	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/156/94	specjalność inst. elektryczne	01.2023	

Schemat modernizacji pól nr 9 i 18 rozdzielnicy głównej bloku "E"

Skala: -

Nr rys. IE-202

A3