



## WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych obejmujących przebudowę pomieszczeń I piętra Pawilonu H oraz łącznika G na potrzeby Pododdziału Onkologii i Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/17/2022.**

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej *Ustawą*, przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

### Pytanie 1

W paragrafie 4 ustęp 8 jest zapis: „Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru końcowego, w wypadku ujawnienia wad lub usterek w wykonanym przedmiocie umowy. W takim wypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia wad lub usterek oraz nowy termin odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady lub usterki w terminie 5 dni roboczych. Po tym terminie Zamawiający wyznacza nowy termin odbioru.” Zamawiający wbrew obowiązкови dokonania odbioru końcowego wynikającego z dyspozycji art. 647 KC we wzorze umowy wprowadził możliwość odmowy dokonania odbioru końcowego w przypadku wystąpienia wad niezależnie od tego czy są to wady istotne czy nieistotne. Zapisy umowy wprowadzają zasadniczo odbiory bezusterkowe, które są sprzeczne z art. 647 KC, gdyż eliminują obowiązek Zamawiającego (Inwestora) do dokonania odbioru końcowego. Prosimy o zmianę zapisu, tak aby Zamawiający w przypadku wystąpienia wad nieistotnych musiał dokonać odbioru końcowego, natomiast Wykonawca wady usunął w czasie możliwie najszybszym bez określania liczby dni.

### Odpowiedź:

**Podtrzymujemy zapisy SWZ i umowy. Nie ma w SWZ podziału na wady istotne i nieistotne. Odbiór bezusterkowy i złożenie przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, wraz z załącznikami potwierdzającymi zakończenie robót budowlano-instalacyjnych jest terminem końcowym.**

### Pytanie 2

Jakie elementy wchodzi w zakres wyposażenia obiektu? Prosimy o określenie czy dostarczenie mebli, łóżek itp. również należy do obowiązków Wykonawcy. Prosimy też o wskazanie parametrów wymaganego wyposażenia.

### Odpowiedź:

**Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę i montaż paneli nadłóżkowych, kolumn medycznych, wyposażenie w pomoce dla osób niepełnosprawnych montowane w łazienkach oraz inne urządzenia wskazane wraz z parametrami w OPZ, dokumentacji projektowej i przedmiarze robót.**

**Zamówienie nie obejmuje dostawy mebli i łóżek.**

### Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z 04.04.2022r. na 08.04.2022r. Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.

### Odpowiedź:

**Podtrzymujemy zapisy SWZ.**

*W zakresie przebudowy pomieszczeń I piętra Pawilonu H i Łącznika G na potrzeby Pododdziału Onkologii*





# SZPITAL WOJEWÓDZKI

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

## Pytanie 4

W opisie technicznym oraz na rysunku przekroju w warstwach projektowanych zostało uwzględnione wykonanie podkładu cementowego wyrównawczego o gr. 1 cm jako pierwszą warstwę po demontażu istniejących warstw posadzkowych. Ta pozycja nie została uwzględniona w przedmiarze. Czy w związku z tym należy uwzględnić w wycenie wykonanie takiego podkładu wyrównawczego na całej powierzchni (791,50m<sup>2</sup>) ?

### Odpowiedź:

**Należy uwzględnić w wycenie wykonanie takiego podkładu wyrównawczego na całej powierzchni (791,50m<sup>2</sup>). Roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiar robót jest tylko elementem pomocniczym do sporządzenia oferty.**

## Pytanie 5

W nawiązaniu do izolacji akustycznej w opisie technicznym napisano "jeśli nie będzie wystarczającej ilości miejsca na położenie warstwy styropianu, to należy zastosować matę wygłuszającą". Przedmiar zakłada zastosowanie i maty wygłuszającej i styropianu akustycznego w poz. 8 i 9. Proszę o informację, które rozwiązanie należy zastosować oraz o podanie dokładniejszych parametrów dotyczących mat wygłuszających.

### Odpowiedź:

**Proszę o zastosowanie do wykonania posadzek maty do izolacji akustycznej grubości 10 mm o parametrach:**

- Wytrzymałość na ściskanie wg. ISO 3386
- Ścisnięcie 25 % - po 4 ściśnięciu - >20 kPa
- Ścisnięcie 50 % - po 4 ściśnięciu - >70 kPa
- Gęstość wg. ISO 845/EN 1602 – min. 33kg/m<sup>3</sup>
- Uderzeniowa izolacja akustyczna
- EN ISO 140-7 - L'nT,w (dB) - min. 52
- EN ISO 10140-3:2010 -ΔLw(dB) - min. 23
- Przewodność cieplna wg ISO 8301 - min. 0,04 W/mK
- Odporność na starzenie min 30 lat
- Sztywność dynamiczna wg. EN 29052-1/ISO 9052-1 - > 50 MN/m<sup>2</sup>

*Podpisał*

*Dyrektor*

Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży

**Jarosław Pokoleńczuk**

*W zakresie przebudowy pomieszczeń I pietra Pawilonu H i Łącznika G na potrzeby Pododdziału Onkologii*

