




WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W BIAŁYMSTOKU

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
tel. sekr. 85 732-70-22, 740-85-41, centr. 85 740-85-40
fax. 85 740-48-99, e-mail: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl, www.gov.pl/web/wsse-bialystok

PODLASKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

15-099 Białystok, ul. Legionowa 8
sekr.tel. (85) 732-70-22, fax (85) 740-48-99
centr. tel. (85) 740-85-40

NZ.7740.69.2022



Białystok, dnia 2023.01.03

D₂ UR
[Signature]
09.01.2023

Szpital Wojewódzki

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

w Łomży

Al. Piłsudskiego 11, 18 - 404 Łomża

Decyzja nr 1/D-I/NZ/2023

Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku na podstawie **art. 104** ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) oraz **art. 213 § 3** ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) w związku z **§ 20 ust. 2** rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) i **art. 5, 7** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) w związku z **§ 2, § 72 ust. 2** rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz **art. 3 i art. 37** ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.) po zapoznaniu się z przedłożonym wnioskiem Pana Jarosława Pokoleńczuka – Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży znak: WSzp.ET.221/67/2022 z dnia 12.12.2022 r. (uzupełnionym w dniu 23.12.2022 r. i 03.01.2023 r.) w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości w pomieszczeniach Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego (pokój kierownika, pokój lekarzy, sekretariat, pielęgniarka oddziałowa, punkt pielęgniarski/dyżurka, sala obserwacyjna, siedem sal łóżkowych oraz trzy izolatki), zlokalizowanych na parterze budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Pawilon B) w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11, na etapie przebudowy pomieszczeń Oddziału

postanawia:

- wyrazić zgodę na obniżenie wysokości w pokoju kierownika, pokoju lekarzy, sekretariacie, pomieszczeniu pielęgniarki oddziałowej, punkcie pielęgniarskim/dyżurce, sali obserwacyjnej, siedmiu salach łóżkowych oraz trzech izolatkach do 2,93 m w świetle z miejscowymi obniżeniami do 2,50 m w świetle (do zabudowy kanałów wentylacyjnych) **pod warunkiem zamontowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z klimatyzacją pobierającej powietrze świeże z zewnątrz, zgodnie z oświadczeniem inwestora oraz wykonania pomiarów wydajności wentylacji w zakresie ilości powietrza wentylowanego przed rozpoczęciem działalności.**

Uzasadnienie:

W dniu 13.12.2022 r. (data wpływu pisma) Pan Jarosław Pokoleńczuk – Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zwrócił się do Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie obniżenia wysokości w pięciu pomieszczeniach Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego (pokój kierownika, pokój lekarzy, sekretariat, pielęgniarka oddziałowa, punkt pielęgniarski/dyżurka), zlokalizowanych na parterze budynku Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Pawilon B) w Łomży przy Al. Piłsudskiego 11, na etapie przebudowy pomieszczeń Oddziału. W dniu 21.12.2022 r. do tutejszego organu wpłynęło uzupełnienie, w którym między innymi sprecyzowano, że przedmiotowy wniosek dotyczy jeszcze dodatkowo jedenastu pomieszczeń, tj. trzech izolatek, siedmiu sal łóżkowych oraz sali obserwacyjnej, a w dniu 03.01.2023 r. wyjaśniono kwestię zastosowanej wentylacji.

Na wstępie należy nadmienić, że zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., strona postępowania ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przede wszystkim przed wydaniem decyzji. Zrealizowanie ogólnej zasady czynnego udziału strony w postępowaniu następuje poprzez umożliwienie jej wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów (w tym znajdujących się w aktach sprawy) oraz zgłoszonych żądań. Realizując powyższy obowiązek zawiadomieniem z dnia 22.12.2022 r. tutejszy organ powiadomił stronę o zakończeniu niniejszego postępowania, która w określonym przepisami terminie nie wniosła uwag i zastrzeżeń.

Na podstawie analizy przedłożonej do wglądu dokumentacji projektowej, danych zawartych we wniosku stwierdzono, że wnioskodawca planuje realizację inwestycji pn.: „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”. Zamierzenie inwestycyjne ma polegać na przebudowie pomieszczeń zlokalizowanych na parterze Pawilonu B (po lewej stronie) na potrzeby Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego.

W związku z faktem, że nie zostaną spełnione wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń, zgodnie z obowiązującym przepisami, wystąpiono z wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych w zakresie następujących pomieszczeniach:

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Projektowana powierzchnia pomieszczenia (m ²)	Ilość i czas pobytu pacjentów	Ilość i czas pracy pracowników
0.03	Pielęgniarka oddziałowa	11,12	nie dotyczy	1 osoba do 8 godz. / dobę
0.04	Sekretariat	10,94	nie dotyczy	1 osoba do 8 godz. / dobę
0.13	Pokój kierownika	11,13	nie dotyczy	1 osoba do 8 godz. / dobę

0.14	Pokój lekarzy	12,63	nie dotyczy	2 osoby do 8 godz. / dobę
0.22	Punkt pielęgniarski / dyżurka	12,18	nie dotyczy	2 osoby do 8 godz. / dobę
0.23	Sala obserwacyjna	14,86	całodobowy pobyt 2 pacjentów	nie dotyczy
0.29	Sala łóżkowa	13,77	całodobowy pobyt 2 pacjentów	nie dotyczy
0.31	Sala łóżkowa	13,71	całodobowy pobyt 2 pacjentów	nie dotyczy
0.35	Sala łóżkowa	14,80	całodobowy pobyt 2 pacjentów	nie dotyczy
0.36	Sala łóżkowa	17,83	całodobowy pobyt 3 pacjentów	nie dotyczy
0.38	Sala łóżkowa	14,68	całodobowy pobyt 2 pacjentów	nie dotyczy
0.40	Sala łóżkowa	14,62	całodobowy pobyt 2 pacjentów	nie dotyczy
0.54	Izolatka	8,19	całodobowy pobyt 1 pacjenta	nie dotyczy
0.57	Izolatka	8,15	całodobowy pobyt 1 pacjenta	nie dotyczy
0.60	Izolatka	8,98	całodobowy pobyt 1 pacjenta	nie dotyczy
0.64	Sala łóżkowa	15,91	całodobowy pobyt 2 pacjentów	nie dotyczy

Zgodnie z przedłożonym wnioskiem oraz dokumentacją projektową po adaptacji wysokość pomieszczeń objętych wnioskiem wyniesie 2,93 m w świetle z miejscowymi obniżeniami do 2,50 m w świetle (do zabudowy kanałów wentylacyjnych) oraz zachowany zostanie zgodnie z przepisami stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi 1:8.

Wnioskodawca oświadczył, że po adaptacji w pomieszczeniach objętych wnioskiem zamontowana będzie wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna z klimatyzacją.

Storna w uzupełnieniu do wniosku z dnia 21.12.2022 r. wyjaśniła, że w przedmiotowych pomieszczeniach będą występowały czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zgodnie z Załącznikiem nr 2 poz. 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. 2005 r. nr 81 poz. 716 z późn. zm.) w wykazie prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych są **ujęte prace w jednostkach ochrony zdrowia.**

Na terenie obiektu pracownicy oraz pacjenci zapewnione będą mieli zaplecze higieniczno - sanitarne.

Strona uzasadnia wystąpienie do tutejszego organu z wnioskiem o odstępstwo od warunków technicznych brakiem możliwości uzyskania wymaganej przepisami wysokości ze względu na ograniczenia konstrukcyjne istniejącego budynku oraz konieczność prowadzenia kanałów wentylacyjnych pod stropem i belkami konstrukcyjnymi w celu zabudowy kanałów wentylacyjnych.

Ustawodawca postanowił w warunkach technicznych, że wysokość pomieszczeń do pracy, nauki i innych celów przeznaczone na stały lub czasowy pobyt nie może być mniejsza niż: 3,0 m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu przebywają więcej niż 4 osoby i nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz **3,3 m w świetle, jeżeli w pomieszczeniu występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia**. Należy zauważyć, że warunki techniczne w przypadku pomieszczeń w **zakładach pracy** odsyłają do przepisów szczególnych o bezpieczeństwie i higienie pracy, które w tej kwestii stanowią, że wysokość pomieszczenia **stałej pracy** nie może być mniejsza niż: 3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (2,50 m jeżeli w pomieszczeniu zatrudnionych jest nie więcej niż 4 pracowników, a na każdego z nich przypada co najmniej po 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia lub 2,50 m jeżeli w pomieszczeniu usługowym lub produkcyjnym drobnej wytwórczości mieszczącym się w budynku mieszkalnym przy wykonywanych pracach nie występują pyły lub substancje szkodliwe dla zdrowia, hałas nie przekracza dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w budynkach mieszkalnych, określonych w Polskich Normach, a na jednego pracownika przypada co najmniej 15 m³ wolnej objętości pomieszczenia) oraz **3,3 m w świetle - jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia**.

Jednak na uwagę zasługuje fakt, że w sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) między innymi w kwestii zakresu zmniejszenia wysokości, zastosowanie ma rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), które daje możliwość obniżenia ww. wysokości co najmniej do 2,50 m w świetle w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody *państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego*.

Mając na względzie powyższe oraz biorąc pod uwagę rodzaj i charakter planowanej działalności (Oddział Obserwacyjno – Zakaźny), czas pracy powyżej czterech godzin w ciągu doby po jednej osobie w pokoju kierownika, sekretariacie i pomieszczeniu pielęgniarki oddziałowej, czas pracy powyżej czterech godzin w ciągu doby po dwie osoby w pokoju lekarzy i punkcie pielęgniarskim/dyżurce oraz całodobowy pobyt po jednym pacjencie w każdej z izolatek, całodobowy pobyt po dwóch pacjentów w sali obserwacyjnej oraz sześciu salach łóżkowych, całodobowy pobyt trzech pacjentów w sali łóżkowej nr 0.36, a także fakt, że zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy zapewniona będzie wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna

z klimatyzacją oraz zachowany zostanie stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnicy do powierzchni podłogi 1:8, Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku uważa, że zaproponowane rozwiązanie nie będzie skutkowało pogorszeniem warunków higienicznych i zdrowotnych. Stąd też postanowił jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję, wówczas z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a § 1 i § 2 k.p.a.)

Wniosek w przedmiotowej sprawie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g i art. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

p.o. Podlaskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Białymstoku

Ewa Jakubowicz

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży
2. a/a

