

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210  
e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl      www.szpital-lomza.pl

znak sprawy: 20 /COVID-19/2020

Łomża, dnia 9 listopada 2020 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

*Dotyczy Zaprośzenia do złożenia oferty (dalej: Zaprośzenie) na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów przenośnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży*

*Zamówienie jest finansowane przez Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach zadania pn. „Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w szpitalach jednoimiennych w związku z COVID-19”*

Zamawiający przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści Zaprośzenia wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza 1,5 m rurę wylotu ciepłego powietrza? Zamawiający w parametrach określił długości rury po rozciągnięciu na 600 cm- czyli 6 m.

Producenci zalecają max. 1,5 m rurę by praca klimatyzatora była optymalna i nie dochodziło do przegrzań urządzenia.

### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

Jednocześnie informujemy, że wysokość pomieszczeń, gdzie zabudowane mają być klimatyzatory wynosi około 2,95 m, kratka wentylacyjna znajduje się na wysokości około 2,6-2,7m, w związku z czym 1,5 m rura wylotu ciepłego powietrza jest za krótka. Może istnieć potrzeba zabudowania dodatkowego wentylatora na wylocie ciepłego powietrza.

**Dyrektor**  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży  
*Jarosław Pokoleńczuk*